

Nadzorna ploča ocjene Dodatka B — enconet

RUN-20261008-17 · 2026-10-09

Ponderirana ocjena

80.6 / 100

Primjenjivi kriteriji

18

Klasifikacija

substantially

Sažetak

Paket sadrži 18 primjenjivih kriterija s ponderiranom ocjenom 80.6.

Raspodjela klasifikacija

fully	substantially	partially	minimally	unmet	undetermined	na
6	10	2	0	0	0	0
[90–100]	[70–<90]	[40–<70]	[10–<40]	[0–<10]		

Kartice kriterija

APP_B_I — Organization

fully

Potvrđno: Uloge, delegiranje, izravan put QA prema direktoru i pravo obustave rada čine povezanu kontrolu kvalitete; imenovanja i organizacijske veze postoje u dokumentima.

Suprotno: Današnja raspodjela uloga i neovisnost pod stvarnim pritiskom nisu terenski provjereni; to nije utvrđena dokumentacijska praznina u ovom ograničenom kriteriju.

Prosudba: Funkcionalna svrha organizacijskih kontrola pokrivena je kroz NQAP, imenovanja i stop-work postupak, ne samo citat propisa.

APP_B_II — Quality Assurance Program

substantially

Potvrđno: Program, kontrolirani uvjeti, godišnja ocjena uprave, obuka, promjene i uvođenje osoblja imaju konkretne postupke i odgovornosti.

Suprotno: Za sve inspekcijske/testne uloge treba razjasniti kvalifikacijske intervale i dostupnost preuzetih NEK programa; opći plan obuke nije cijela kvalifikacijska shema.

Prosudba: Sustav je dobro dokumentiran. Ograničeni kvalifikacijski detalji i veza na preuzete programe ostaju za dokaz, bez automatske kazne zbog praznih obrazaca.

APP_B_III — Design Control

substantially

Potvrđno: Kontrolirani ulazi, neovisni stručni pregled, promjene prije primjene, konfiguracijski baseline i V&V podupiru stvarne inženjerske usluge.

Suprotno: Za NQA-1:2015 softversku osnovu treba povezati zahtjeve zaštite od neovlaštene uporabe s projektnim/V&V zapisom; opći IT opis nije taj trag.

Prosudba: Projektni životni ciklus i provjera su jaki. Specifični suvremeni softverski zahtjevi trebaju jasniji dokaz; nije pretpostavljena safety-control ili dedication uloga.

APP_B_IV — Procurement Document Control

substantially

Potvrđno: NQAP određuje tehničke/QA zahtjeve, revizije, kriterije prihvata, prijavu nesukladnosti, dokumentaciju i prijenos zahtjeva poddobavljačima.

Suprotno: Detaljni PP-74-01 nije zasebno dostavljen; potrebno je potvrditi kontrolu pregleda/odobrenja narudžbe prije ugovaranja prema stvarnom nabavnom toku.

Prosudba: Većina potrebnih sadržaja nabave je konkretna, a manjkava detaljna procesna podloga ograničuje dokaz potpune usklađenosti.

APP_B_V — Instructions, Procedures, and Drawings

fully

Potvrđno: Pisane upute određuju izvođenje, resurse, nadzor i kvantitativne/kvalitativne kriterije; tehnički testni postupci daju dubinu izvan same izjave politike.

Suprotno: Primjena točne revizije na radu treba se potvrditi uzorkom; ne traži se da svaki prazan predložak bude popunjen da bi postupak bio adekvatan.

Prosudba: Dokumentirana kontrola izvođenja i prihvata funkcionalno pokriva kriterij u odobrenoj uslužnoj djelatnosti.

APP_B_VI — Document Control

substantially

Potvrđno: Priprema, QA pregled, odobrenje, kontrolirana distribucija, povrat starih revizija i formalne promjene imaju definiran slijed.

Suprotno: GPD sekcija označena je obsolete/canceled, dok isti tok i noviji zapisni postupak i dalje zahtijevaju GPD; važeći način evidencije nije dovoljno jasan.

Prosudba: Osnovne kontrole su snažne, ali unutarnja nedosljednost registra zahtijeva razrješenje. Stara izdanja normi sama nisu automatska nesukladnost.

APP_B_VII — Control of Purchased Material, Equipment, and Services substantially

Potvrđno: Izbor dobavljača, odobrene liste, godišnje ocjene, nadzor outsourcinga i dokaz prihvata prije uporabe su propisani.

Suprotno: Bez PP-74-01 ne može se završiti pregled detaljnog nabavnog/acceptance toka. Specifične certificate/dedication puteve provjeravati samo ako se stvarno koriste.

Prosudba: Dokumentirana dobavljačka kontrola prelazi visoku politiku, ali dio provedbenog toka ostaje izvan dostavljenog seta.

APP_B_VIII — Identification and Control of Materials, Parts, and Components fully

Potvrđno: Identitet predmeta, oznake MTE, serijski brojevi, zabrana ponovne uporabe identifikatora, AOV tag provjera i softverske verzije daju konkretan trag.

Suprotno: Stvarna označenost i lanac zapisa provjeravaju se na radu; nije pretpostavljena proizvodnja niti potreba heat/lot praćenja kad je ugovor ne traži.

Prosudba: Identifikacija i sljedivost u ograničenom predmetnom opsegu su potpuno dokumentirane, kroz stvarne kontrolne korake.

APP_B_IX — Control of Special Processes partially

Potvrđno: NQAP priznaje vizualni QC kao poseban proces; kvalifikacija VT II/CP-189 i zdravstveni uvjeti su navedeni.

Suprotno: Generički priručnik izuzima IX, dok nuklearni plan opisuje aktivni VT. Kontrolirana VT radna uputa i kvalifikacija primijenjenog postupka nisu prikazane u ovom setu.

Prosudba: Postoje važne kontrole, ali dokumentarna granica i specifičan procesni dokaz ostaju materijalno nedovoljni. Ne traži se dokaz zavarivanja koje nije preuzeto.

APP_B_X — Inspection substantially

Potvrđno: Neovisni pregled, pisani kriteriji, hold/witness točke i provjera prije nastavka rada jasno su propisani.

Suprotno: Za konkretne nuklearne preglede treba dovršiti kontroliranu projektnu/NEK podlogu, ovlasti izuzeća na hold pointu i granicu izravnog nadzora izvršitelja.

Prosudba: Inspekcijska kontrola je sadržajno dobro pokrivena; pojedine specifične ovlasti i detaljna podloga ostaju za potvrdu, ne kao dokaz da pregled ne postoji.

APP_B_XI — Test Control

fully

Potvrđno: V&V plan, testovi namjeravanih primjena, usporedba s referencama, in-use test nakon promjene okruža i detaljni AOV preduvjeti/kriteriji pokrivaju svrhu testa.

Suprotno: Nazivi/primjeri testnih deckova i nedostajući FDS prilozi traže provjeru aktualnog seta, ali ne brišu izričite zahtjeve za puni opseg, prihvata i dokumentiranje.

Prosudba: Kriterij je dokumentacijski potpuno pokriven za odobreni testni opseg; nije tvrdnja da su testovi stvarno prošli.

APP_B_XII — Control of Measuring and Test Equipment

substantially

Potvrđno: Raspon/točnost, intervali, oznake kalibracije, provjera prije testa, sljedivost i retrospektivna ocjena od zadnje kalibracije imaju konkretne kontrole.

Suprotno: Tehnički odnos referentne točnosti ili njegovo dopušteno opravdanje te praktični certifikacijski trag trebaju jasniju podlogu; razredi opreme nisu potpuno razrađeni.

Prosudba: Kontrola MTE je dobra, ali dio kalibracijske tehničke osnove nije dovoljno razvidan za puni rang.

APP_B_XIII — Handling, Storage, and Shipping

substantially

Potvrđno: Uvjeti čuvanja MTE, proizvođačevi zahtjevi, zaštita opreme od kontaminacije i fizičke kopije medija podupiru odobreni ograničeni opseg.

Suprotno: Vendor izuzeća treba uskladiti s konkretnim preuzetim kontrolama. Detaljan transportni put vrijedi samo ako ga Enconet preuzima.

Prosudba: Zaštita i skladištenje su stvarno opisani. Ograničena primjenjivost nije opća logistika; papirna granica odgovornosti ostaje nedovoljno dosljedna.

APP_B_XIV — Inspection, Test, and Operating Status

substantially

Potvrđno: Statusne oznake, NIJE PREGLEDANO/NESUKLADNOST, test tag/clearance i završno oslobađanje sprečavaju preranu uporabu.

Suprotno: Opća mogućnost hitne isporuke bez provjera treba imati jasnu nuklearnu granicu; samo pisano poslovno odobrenje ne dokazuje dopuštenje za svaki safety-related slučaj.

Prosudba: Statusne kontrole su konkretne, ali iznimku isporuke treba uskladiti s potrebnim provjerama i ovlastima prije punog ranga.

APP_B_XV — Nonconforming Materials, Parts, or Components

fully

Potvrđno: NCR otvaranje, identifikacija/izolacija, stručna ocjena, dispozicija, potpis izvršenja, neovisna verifikacija i ponovno ispitivanje dorade tvore zatvoren tok.

Suprotno: Za uporabu kakav jest ili doradu treba provjeriti stvarno tehničko obrazloženje i primjenjiva kupčeva odobrenja; Part21 procjena nije automatska za svaki NCR.

Prosudba: Nesukladnost je kontrolirana od otkrića do odobrenog prihvata za Enconetove proizvode/usluge. Fizička plant-repair uloga nije pretpostavljena.

APP_B_XVI — Corrective Action

fully

Potvrđno: Uzrok, značaj, nositelj, rok, resursi, verifikacija završetka i razdoblje praćenja učinkovitosti imaju operativno definirane korake.

Suprotno: Stvarni rezultat sprječavanja ponavljanja treba potvrditi uzorkom. Part21 razlike u rokovima razmatraju se odvojeno od ovog rezultata.

Prosudba: Korektivni sustav dokumentacijski pokriva uzrok, provođenje i provjeru učinka, a ne samo brzo zatvaranje prijave.

APP_B_XVII — Quality Assurance Records

substantially

Potvrđno: Autentifikacija, IOD, ZK klase, trajni projektni zapisi, ugovorni rokovi, zaštita pristupa i kopije imaju jasne kontrole.

Suprotno: GPD nedosljednost te za relevantnu odgovornost dokaz metode zaštite pohrane i obnove nakon katastrofe/promjene tehnologije ostaju otvoreni.

Prosudba: Zapisi su dobro uređeni. Lokalni backup nije sam po sebi dokaz svake potrebne storage metode; ne nameće se operatorova arhiva bez pripadne uloge.

APP_B_XVIII — Audits

partially

Potvrđno: Postupak ima neovisnost, autoritet, plan, pet audita/tri godine i nuklearno iskustvo za Lead Auditor-a te strukturirane izvještaje.

Suprotno: PP-82-01 traži punu kriterijsku pokrivenost u tri godine; supplied NQA-1:2015 Req18§201.3 za dobavljače traži godišnje ili izričito opravdano produženje najviše dvije godine. Ugovorna vanjska učestalost također traži dokaz.

Prosudba: Program audita postoji i detaljan je, ali pokrivenost/interval nije dovoljno usklađen s odabranom 2015 osnovom. Povijesni certifikati nisu proglašeni isteklina bez provjere.

Matrica ocjene

Kriterij	Naziv	Ocjena	Bodovi	Dokazi
APP_B_I	Organization	fully	100	_____
APP_B_II	Quality Assurance Program	substantially	75	_____
APP_B_III	Design Control	substantially	75	_____
APP_B_IV	Procurement Document Control	substantially	75	_____
APP_B_V	Instructions, Procedures, and Drawings	fully	100	_____
APP_B_VI	Document Control	substantially	75	_____
APP_B_VII	Control of Purchased Material, Equipment, and Services	substantially	75	_____
APP_B_VIII	Identification and Control of Materials, Parts, and Components	fully	100	_____
APP_B_IX	Control of Special Processes	partially	50	_____
APP_B_X	Inspection	substantially	75	_____
APP_B_XI	Test Control	fully	100	_____
APP_B_XII	Control of Measuring and Test Equipment	substantially	75	_____
APP_B_XIII	Handling, Storage, and Shipping	substantially	75	_____
APP_B_XIV	Inspection, Test, and Operating Status	substantially	75	_____
APP_B_XV	Nonconforming Materials, Parts, or Components	fully	100	_____
APP_B_XVI	Corrective Action	fully	100	_____
APP_B_XVII	Quality Assurance Records	substantially	75	_____
APP_B_XVIII	Audits	partially	50	_____

Prioritetne radnje

ACT-0004 · Pribaviti važeći PP-74-01 i jednu nuklearnu narudžbu. Provjeriti tehničke/QA zahtjeve, QA pregled prije ugovaranja, revizije i prijenos zahtjeva poddobavljaču. Nedostaje dokument u dostavljenom setu; nije dokaz da postupak ne postoji. Provjeriti objektivne zapise prije zaključka o provedbi.

ACT-0006 · Pokazati važeći master registar, jednu distribucijsku listu i povučenu prethodnu reviziju. Provjeriti objektivne zapise prije zaključka o provedbi.

ACT-0007 · Uz zajednički zahtjev ACT-0004 za PP-74-01, pokazati odobrenje jednog podugovarača ili kalibracijskog laboratorija, nadzor i dokaz prihvata prije uporabe. Certificate/dedication put provjeriti samo ako ga Enconet stvarno preuzima. Provjeriti objektivne zapise prije zaključka o provedbi.

ACT-0009 · Pribaviti kontroliranu VT uputu i ugovorni opseg te uskladiti izuzeće IX u priručniku s VT radom iz nuklearnog plana. Provjeriti odgovornost za kvalifikaciju postupka, VT II/CP-189 i aktualan vidni dosje izvršitelja. Ne proširivati zahtjev na zavarivanje koje Enconet nije preuzeo. Provjeriti objektivne zapise prije zaključka o provedbi.

ACT-0014 · Uzorkovati release/test-tag i provjeriti da hitna isporuka ne omogućuje preranu safety-related uporabu. Provjeriti objektivne zapise prije zaključka o provedbi.

ACT-0017 · Uzorkovati jedan trajni projektni zapis i restore te potvrditi važeći registar, rok i storage odgovornost. Provjeriti objektivne zapise prije zaključka o provedbi.

ACT-0018 · Pribaviti godišnje matrice pokrivenosti nuklearnog QA programa i obrazloženje eventualnog produženja. Usporediti trogodišnji opis PP-82-01 s odabranim NQA-1:2015 Req18 §201.3: godišnji audit ili opravdano produženje najviše dvije godine. Potvrditi ugovorno izdanje i primjenjivu vanjsku učestalost; uzorkovati Lead Auditor requalifikaciju. Ne proglasiti prošlu povredu ili istekao certifikat bez zapisa. Provjeriti objektivne zapise prije zaključka o provedbi.

Artifact metadata

Package SHA-256: 3454b9f74701d3f347081d18a638c75c923c6e46770c1dc0bee571ec22fb4e75

Evidence bundle SHA-256: e90331aecedeb125d99978b6236c8ca3904d885cab262dbdb6e880ab47d5e95a