

Số: 03321225180/BCSC- CSKV.B

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 20 25

BÁO CÁO SỰ CỐ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG

Công tác: Duy trì trạm đèn; Gói thầu Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn các quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/3/2026).

1- Đơn vị báo cáo: CSKV Bắc- Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM

Người kiểm tra, phát hiện: Nguyễn Xuân Sanh

2- Tên, địa điểm hệ thống bị sự cố: Tủ Nguyễn Hữu Dật 1 (mã tủ TM118.03), Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

3- Ngày giờ: 10/12/2025

4- Ghi nhận hiện trạng sự cố:

Bộ điều khiển trung tâm không truyền tín hiệu về trung tâm điều khiển

5- Sơ bộ xác định nguyên nhân của sự cố: Hư bộ Logo tại tủ điều khiển (không hiển thị màn hình). Năm lắp đặt 6/2023

6- Đề xuất biện pháp khắc phục (quy mô, khối lượng dự kiến thực hiện): Thay bộ điều khiển logo

7- Ý kiến của Chuyên viên quản lý địa bàn:


- Cho phép triển khai công việc: Có ☒ Không ☐

- Ý kiến khác:

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ĐỊA BÀN

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG ph


Phạm Xuân Sơn


Phạm Duy Thông
PHÒNG KỸ THUẬT 

Nguyễn Huy Khương

10- Ghi nhận kết quả xử lý:

- Chất lượng:
- Thời gian thực hiện:

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

11 - Hình ảnh, file đính kèm:





10 Th12, 2025 10:12:50
40/22C Đường Lê Trọng Tấn
Tân Phú
Thành phố Hồ Chí Minh

