LABORATUVAR 4 · MOSTRO 1000 · Kalibre Zımpara

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Uzak servis modülü internete doğrudan açık; admin/admin; HMI aynı ağda; paylaşılan hesap; kayıt yok; sürekli açık.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

1) Jump server 2) MFA + sertifikalı VPN 3) Kişisel hesap, en az yetki, güvenlik parametresi ayrı onay 4) Tam kayıt 5) Varsayılan kapalı

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Mimari doğru değilse evet: saldırgan koruma parametrelerini değiştirir ve kapak kilidini bypass eder. Doğru tasarımda güvenlik fonksiyonu ağdan bağımsız, fiziksel anahtar/yetki ile korunur ve güvenli duruma geçer.

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Kapak kilidi, acil durdurma ve bant/besleme durdurma davranışı uzak servis ve kontrol ağından bağımsız olmalı. Güvenlik parametreleri fiziksel yetki ve ayrı doğrulama gerektirmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.