RAPPORT D'INSPECTION
Référence: INS-2026-0207
Date: 12 octobre 2026
Équipement: Compresseur à vis CV-12
Fabricant: AirTech SA
Normes: ISO 1217, EN 60204-1
Inspecteur: A. Ben Salah

Mesures
- Pression mesurée : 11,5 bar
- Pression maximale : 13 bar
- Température mesurée : 88 °C
- Température maximale : 85 °C
- Vibration : 4,2 mm/s

Constats: Fuite d'huile constatée au niveau du joint d'arbre. Aucune fissure détectée.