



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मैनपुरी, उत्तर प्रदेश

पत्रांक :-

दिनांक :-

विकास खंड	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	स्थल का नाम	भौतिक परीक्षण				रासायनिक परीक्षण (पी० पी० एम०)						जीवाणु
				पी० एच०	टी० दी० एस०	टर्बिडिटी	रंग	क्लोराइड डू	सम्पूर्ण कठोरता	एल्कालिनिटी	आयरन	नाइट्रेट	फ्लोराइड	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				6.5-8.5	500- 2000	0-5		250- 1000	200-600	200-600	0.3-1.0	0-45	1-1.5	
सुल्तानगंज	बिछवान	बिछवान	शहीद आर० एन० एस० एज्युकेशन अकादेमी, मैनपुरी	7.79	190	0.44	रंग हीन	112	364	257	0.12	10.01	0.6	0.4

Lab Chemist

JE (Lab)

AE (Lab)