



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण),

बहराइच, उत्तर प्रदेश


पत्रांक : - 986/योजना/2025

दिनांक : - 05/05/2025

क्र० सं०	विकास खंड	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	स्थल का नाम	भौतिक परीक्षण				रासायनिक परीक्षण (पी० पी० एम०)						
					पी० एच०	टी० दी० एस०	टर्बिडिटी	रंग	क्लोराइड	सम्पूर्ण कठोरता	एल्कलिनिटी	आयरन	नाइट्रेट	फ्लोराइड	जीवाणु
					6.5-8.5	500-2000	0-5		250-1000	200-600	200-600	0.3-1.0	0-45	1-1.5	0.01-0.05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	चित्तौरा	कनहा,	कनहा	एस० डी० वर्ल्ड इंटर कॉलेज, मोहम्मद नगर, चित्तौरा, बहराइच, उत्तर प्रदेश- 271801	6.79	250	0.35	रंग हीन	199	387	289	0.48	15.01	0.8	0.5

  
Lab Chemist



  
AE (Lab)