

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 124/NBC/2026-27

Dated: 13/05/2026

It is certified that the existing building "Trilok Memorial Public School", (name of the building or premises) at Araon Road, Sirsaganj, Firozabad, Uttar Pradesh- 283151" (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)
No. of Floor(s) in the Block	G+1			

The building is owned/occupied by "Trilok Memorial Public School" (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of R.E.D. (Name of Department/Govt.) on 13/05/2026 (date of inspection) in the presence of Mr. Kanti Kumar, Sirsaganj (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 13/05/2026 for a period of 05 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1.
- 2.
- 3.

Issued on 13/05/2026 at Sirsaganj by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal:

Name: Komal Aggarwal

Designation: Executive Engineer

Name & Address of Department/ Office: R.E.D.

Khushbu Jadon

Principal

Trilok Memorial Public School
Araon Road, Sirsaganj (Firozabad)

Manager

Trilok Memorial Public School
Araon Road, Sirsaganj (Firozabad)

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड फिरोजाबाद।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।

पत्रांक 124/ग्रा0अ0वि0/एन0बी0सी0 पत्रा0/2026-27 दिनांक 13-5-2026

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 138 दिनांक 11.05.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा TRILOK MEMORIAL PUBLIC SCHOOL, ARAON ROAD, SIRSAGANJ (FIROZABAD) के विद्यालय भवन की भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के अनुसार विद्यालय भवन की जांच कर निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या चाही गयी है।

उक्त के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त विद्यालय भवन की जांच कर, जांच आख्या तैयार कर मूलरूप में संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


अधिशारी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड फिरोजाबाद।

Khushbu Jadon

Principal

Trilok Memorial Public School
Araon Road, Sirsaganj (Firozabad)



Manager

Trilok Memorial Public School
Araon Road, Sirsaganj (Firozabad)

कार्य का नाम— TRILOK MEMORIAL PUBLIC SCHOOL, ARAON ROAD, SIRSAGANJ (FIROZABAD)

प्रथमतः/द्वितीयतः भवन हेतु चैकलिस्ट

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	भवन एक मंजिली है अथवा दो मंजिल	(G+1)
2	क्या भवन हेतु भूगर्भ का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 है। (4000 वर्ग मी० है)	पर्याप्त
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है।	पर्याप्त
4	क्या भवन में ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हां
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है।	पर्याप्त
6	क्या भवन की छत आर०री०सी० से बनी है	हां
7	क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी है।	नहीं
8	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मराले से बनी हैं	हां
9	क्या भवन की दीवारें/छत ठीक हैं	हां
10	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है	हां
11	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (गार्डनरीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है।	हां
12	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	हां
13	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	पर्याप्त
14	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी०, ऊँचाई 2.0मी०) है।	पर्याप्त
15	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी०, ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है।	—
16	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है।	हां
17	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है।	हां
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं।	हां
19	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी० तथा होरीजेंटल दूरी 1.2 मी० है।	—
20	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11.000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेंटल दूरी 2.0 मी० है।	—
21	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट आई०एस०आई० मार्क सामग्री बदले गये हैं।	—

प्रमाणित किया जाता है कि **TRILOK MEMORIAL PUBLIC SCHOOL, ARAON ROAD, SIRSAGANJ (FIROZABAD)** भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 में उल्लिखित 21 बिन्दुओं के अधीन प्रथम दृष्टया भूकम्प निरोधी है।

दिनांक— 13.05.2026

Khushbu Jadon

Principal

Trilok Memorial Public School
Araon Road, Sirsaganj (Firozabad)

राष्ट्रिय अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड—फिरोजाबाद

Manager

Trilok Memorial Public School
Araon Road, Sirsaganj (Firozabad)