BỘ CÔNG AN **CÔNG AN TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 66/TD-PCCC	

GIẤY CHỨNG NHẬN
THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

- Căn cứ luật Phòng Cháy và Chữa Cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn cứ vào Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ công an.
- Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt về PCCC số 55/CV/CT/2012 ngày 05/6/2012 của Công ty TNHH MTV thương mại XNK và sản xuất bao bì Vĩnh Hoa.

Người đại diện là Ông: **Ngô Anh Tuấn**; Chức danh: Giám đốc.

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH BẮC NINH
CHỨNG NHẬN:

Công trình: Nhà máy chế biến gỗ.

Địa điểm xây dựng: Lô E24 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ – Yên Phong - Bắc Ninh.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV thương mại XNK và sản xuất bao bì Vĩnh Hoa.

Cơ quan thiết kế: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh, Công ty cổ phần đầu tư An Bình

Đã được thẩm duyệt về PCCC những nội dung sau:

Mặt bằng tổng thể, mặt bằng xây dựng, bậc chịu lửa, khoảng cách an toàn PCCC, giao thông trong và ngoài công trình, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy ban đầu, đèn chiếu sáng sự cố và thoát hiểm Exit. Theo các tài liệu ghi ở trang 2.

Các yêu cầu khác kèm theo:

1. Thiết kế và thi công hệ thống điện hệ thống chống sét phải đảm bảo theo đúng quy đinh (riêng hệ thống chống sét phải có nghiệm thu riêng).
2. Thiết kế bổ sung hệ thống báo cháy tự động cho nhà xưởng cũ và nhà bán mái trình thẩm duyệt (mục 6.1.3) và Trang bị bộ dụng cụ phá dỡ trước khi đưa công trình vào sử dụng (mục 10.1.7) theo TCVN 3890 – 2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng).

Các thiết bị, phương tiện chữa cháy phải có giấy kiểm định về chất lượng của cơ quan có thẩm quyền trước khi lắp đặt.

Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Tỉnh Bắc Ninh cử cán bộ kiểm tra thi công lắp đặt và nghiệm thu nhà nước về phòng cháy chữa cháy đã thẩm duyệt.

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2012

TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG CS PCCC VÀ CNCH
THƯỢNG TÁ TRẦN QUANG TUẤN

Nơi nhận:
- C66 Bộ công an (b/c);
- Đ/c phó giám đốc CA Tỉnh;
- Công ty TNHH MTV thương mại XNK và sản xuất bao bì Vĩnh Hoa;
- Lưu PC66.

Scanned with CamScanner

DANH MỤC TÀI LIỆU BẢN VẼ ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT VỀ PCCC

SỐ TT	TÊN TÀI LIỆU	KÝ HIỆU	GHI CHÚ
1	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công		Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đôn Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh
2	Bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC Thuyết minh thiết kế hệ thống PCCC	PC – 01 đến PC – 08	Công ty cổ phần đầu tư An Bình

Scanned with CamScanner