CÔNG AN TỈNH BẮC NINH
CÔNG AN HUYỆN YÊN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số PC10
Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA
VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

Hồi 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2024, tại nhà xưởng Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu và sản xuất bao bì Vĩnh Hòa.

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chúng tôi gồm:

Đoàn kiểm tra Công an huyện Yên Phong - Công an tỉnh Bắc Ninh

1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Thành; Cấp bậc: Đại úy; Chức vụ: Cán bộ phụ trách địa bàn.

2. Đồng chí: Nguyễn Đắc Hanh; Cấp bậc: Trung úy; Chức vụ: Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH.

3. Đồng chí: Nguyễn Văn Trường; Cấp bậc: Trung úy; Chức vụ: Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH.

Đã tiến hành kiểm tra đối với: Nhà xưởng Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu và sản xuất bao bì Vĩnh Hòa.

Đại diện Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu và sản xuất bao bì Vĩnh Hòa

1. Ông: Ngô Anh Tuấn; Chức vụ: Giám đốc

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

I. TRÌNH BÀY CỦA CƠ SỞ:

- Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất bao bì Vĩnh Hòa được Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 2300557331, đăng ký lần đầu ngày 07/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/8/2021.

- Quy mô: Tổng diện tích mặt bằng công ty khoảng 3.200 m^2, bao gồm các khu vực:

+ Nhà xưởng sản xuất có diện tích khoảng 1.600 m^2, kết cấu khung thép mái tôn, tương đương bậc chịu lửa IV, hạng nguy hiểm cháy, nổ C.

+ Khu văn phòng làm việc 03 tầng, diện tích sàn khoảng 100 m^2 kết cấu bê tông cốt thép tương đương bậc chịu lửa II, hạng nguy hiểm cháy, nổ C.

+ Các hạng mục phụ trợ khác: nhà bảo vệ, trạm điện…

- Hoạt động sản xuất chính: sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

Scanned with CamScanner

- Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu và sản xuất bao bì Vĩnh Hòa có vốn đầu tư Việt Nam.

- Số người làm việc tại cơ sở là 34 người làm việc.

- Có bảo vệ các khu vực 24/24h.

II. KIỂM TRA HỒ SƠ

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 66/TD-PCCC ngày 09/6/2012 đối với công trình Nhà máy chế biến gỗ - Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu và sản xuất bao bì Vĩnh Hòa.

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC ngày 28/10/2013 đối với công trình Nhà máy chế biến gỗ - Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu và sản xuất bao bì Vĩnh Hòa.

- Công văn số 03/PCCC/NT ngày 28/10/2013 về việc đồng ý nghiệm thu về PCCC đối với công trình Nhà máy chế biến gỗ - Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu và sản xuất bao bì Vĩnh Hòa.

- Bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công.

III. KIỂM TRA THỰC TẾ

1. Việc niêm yết nội quy PCCC

- Cơ sở đã niêm yết nội quy an toàn PCCC do Giám đốc công ty ban hành tại các khu vực văn phòng, nhà xưởng, nhà kho theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 149/2020/TT-BCA

- Tại nhà xưởng sản xuất, nhà kho công ty có niêm yết các biển cấm lửa, cấm hút thuốc.

2. Điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy

- Tại thời điểm kiểm tra, đường giao thông nội bộ tiếp cận từ 03 phía công trình đảm bảo cho xe chữa cháy và các phương tiện giao thông cơ giới tiếp cận chữa cháy, chiều rộng đường giao thông nội bộ khoảng 6m, chiều cao của khoảng không tính từ mặt đường lên phía trên không có vật cản che chắn đảm bảo theo quy định.

- Nguồn nước phục vụ chữa cháy: sử dụng 02 bể nước dự trữ chữa cháy.

- Bể nước PCCC có khối tích 500 m^3.

- Tại thời điểm kiểm tra mực nước trong bể chứa đầy nước.

3. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy

Tại thời điểm kiểm tra thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở chủ yếu sử dụng hệ thống điện thoại bàn, hệ thống điện thoại di động của cá nhân đang làm việc tại cơ sở.

4. Điều kiện thoát nạn (bố trí sắp xếp hàng hóa, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn...)

Scanned with CamScanner

- Công ty có niêm yết các sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn tại các khu vực;

- Công ty có lắp đặt hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng sự cố tại khu vực văn phòng, nhà xưởng sản xuất, nhà kho theo quy định tại mục 10 TCVN 3890:2009, tại thời điểm kiểm tra xác suất 02 đèn chiếu sáng sự cố tại khu vực sản xuất qua kiểm tra các đèn hoạt động bình thường;

- Tại khu vực nhà xưởng sản xuất, nhà kho có kẻ vạch phân chia vị trí sắp xếp máy móc, thiết bị, hàng hóa và lối thoát nạn;

- Tại thời điểm kiểm tra việc bố trí sắp xếp máy móc, thiết bị, hàng hóa và dây chuyền sản xuất tại khu vực nhà xưởng sản xuất, nhà kho không gây cản trở lối thoát nạn.

5. Hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy

a. Bình chữa cháy

- Công ty có trang bị 142 bình chữa cháy loại bột ABC MFZL-8, 18 bình chữa cháy loại khí CO_2 05kg, tại thời điểm kiểm tra xác suất 03 bình chữa cháy khí $C0_2$, các bình chữa cháy hoạt động bình thường.

- Số lượng bình chữa cháy được trang bị đảm bảo theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890:2009; Chất chữa cháy trong bình chữa cháy có phù hợp với chất cháy bố trí tại cơ sở.

b. Hệ thống cấp nước chữa cháy

- Hệ thống cấp nước chữa cháy (hệ thống họng chữa cháy trong nhà, ngoài nhà, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler): sử dụng 01 trạm bơm chữa cháy mỗi trạm bơm gồm 01 bơm động cơ điện, 01 bơm động cơ diesel, 01 bơm bù áp tại thời điểm kiểm tra vận hành chạy không tải tại phòng bơm các máy bơm hoạt động bình thường, có đặt ở chế độ tự động duy trì áp lực trên đường ống cấp nước chữa cháy;

- Tại vị trí các họng nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà bố trí đầy đủ lăng, vòi chữa cháy theo quy định tại TCVN 3890:2009;

- Kiểm tra xác suất 02 cuộn vòi chữa cháy kết hợp kiểm tra áp lực 02 họng chữa cháy tại khu vực nhà kho: vòi chữa cháy đảm bảo còn sử dụng được, áp lực nước ra đầu lăng cơ bản đáp ứng được yêu cầu chữa cháy.

c. Hệ thống báo cháy tự động

- Công ty có lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực (lắp đặt 01 trung tâm chính tại phòng bảo vệ có người trực suốt ngày đêm, nhà xưởng sử dụng đầu báo cháy dạng khói);

- Tại thời điểm kiểm tra xác xuất 01 nút ấn khẩn và 02 đầu báo cháy khói tại khu vực nhà kho: tín hiệu truyền về trung tâm báo cháy đảm bảo theo quy định.

d. Hệ thống chữa cháy tự động

Scanned with CamScanner

Công ty có lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động tại khu vực nhà xưởng 2; Tại thời điểm kiểm tra xả áp lực tại khu vực phòng bơm trên đường ống có duy trì áp lực, các máy bơm tự vận hành ở chế độ tự động khi tuột áp.

e. Trang bị phương tiện PCCC cho đội PCCC cơ sở

Kiểm tra việc trang bị phương tiện PCCC cho Đội PCCC cơ sở theo quy định tại Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020, tại thời điểm kiểm tra cơ sở đã trang bị, cụ thể: quần, áo, ủng, mũ, mặt nạ phòng độc, búa, rìu, đèn bin…..

6. Hệ thống điện (nguồn điện cho trạm bơm, nguồn điện cho hệ thống PCCC, nguồn điện phục vụ sản xuất…)

- Nguồn điện phục vụ cho trạm bơm chữa cháy sử dụng 01 nguồn điện lưới, 01 nguồn lấy trực tiếp từ trạm 3 pha.

- Nguồn điện phục vụ sản xuất lấy trực tiếp từ điện lưới, tại thời điểm kiểm tra hệ thống điện hoạt động bình thường không có dấu hiệu chạm chập, quá tải.

7. Kiểm tra kiến thức cơ bản về PCCC, thao tác, sử dụng phương tiện PCCC và công tác thường trực xử lý tình huống cháy của người lao động, lực lượng PCCC cơ sở

- Tại thời điểm kiểm tra có bố trí 25 người thực hiện công tác thường trực xử lý tình huống cháy xảy ra tại cơ sở.

- Tại thời điểm kiểm tra xác suất 05 người lao động đang làm việc tại nhà xưởng, cơ bản người lao động nắm được kiến thức cơ bản về PCCC như: sử dụng bình chữa cháy, nội quy PCCC đã ban hành.

- Kiểm tra thao tác sử dụng phương tiện PCCC, triển khai công tác chữa cháy của Đội PCCC cơ sở: về cơ bản đội PCCC cơ sở thực hiện được theo yêu cầu, thời gian triển khai đảm bảo.

IV. Nội dung tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC

Để đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động, người đứng đầu cơ sở tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định, kỹ năng thao tác, sử dụng hệ thống, phương tiện PCCC cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn đảm bảo chủ động công tác PCCC và CNCH;

2. Tổ chức duy trì công tác thường trực sẵn sàng về phương tiện và lực lượng PCCC tại cơ sở đảm bảo xử lý tình huống cháy nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả;

3. Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm duy trì thường xuyên công tác tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý theo quy định tại điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

Scanned with CamScanner

4. Liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện, đánh giá tình trạng hệ thống điện hiện đang sử dụng, trong quá trình hoạt động thường xuyên thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo không để ngắn mạch (chập điện), quá tải xảy ra gây cháy;

5. Công ty lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác cứu nạn, cứu hộ, xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2018/TT-BCA của Bộ Công an.

6. Trong quá trình hoạt động Người đứng đầu cơ sở chủ động nghiên cứu các nội dung đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác PCCC để tổ chức thực hiện.

V. Ý kiến của cơ sở

- Người đứng đầu cơ sở đã được Đoàn kiểm tra tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp đầy đủ các quy định của Pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác PCCC và cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn an toàn PCCC của Cơ quan Cảnh sát PCCC.

- Người đứng đầu cơ sở cam kết sẽ duy trì thường xuyên công tác tự tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, việc sử dụng các phương tiện PCCC cho người lao động trong phạm vi quản lý của mình theo quy định.

- Người đứng đầu cơ sở thống nhất với nội dung kiểm tra nêu trên, chúng tôi đã nắm bắt rõ và chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để xảy ra sự cố cháy, nổ.

Biên bản được lập xong hồi 15 giờ 30 phút, cùng ngày, gồm 05 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký tên, đóng dấu)	*(Ký tên, ghi họ tên)*	*(Ký tên, ghi họ tên)*
CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ TÍNH HOA GIÁM ĐỐC Ngô Anh Tuấn		Đại úy Nguyễn Tiến Thành

Scanned with CamScanner