CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN **PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 163 /NT-PCCC	*Hưng Yên, ngày 12 tháng 7 năm 2024*

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp New Best Wire Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 40/TD-PCCC ngày 03/02/2021 và Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 198/TD-PCCC ngày 30/5/2024 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Hưng Yên;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số 01/ĐNNT-NBWVN đề ngày 10/6/2024 của Công ty TNHH công nghiệp New Best Wire Việt Nam *(kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan)*;

Người đại diện theo pháp luật là ông Wu, Ying - Tsung; Chức vụ: Giám đốc.

Căn cứ Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC và CNCH ngày 04/7/2024 do đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên cùng các bên liên quan lập.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của công trình Nhà xưởng số 02 (ký hiệu số 9) và các hạng mục phụ trợ - Nhà máy công nghiệp New Best Wire Việt Nam với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng: Lô CN1-1, KCN Minh Quang, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghiệp New Best Wire Việt Nam.

Đại diện đơn vị thi công xây dựng: Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng Token Việt Nam.

Đơn vị tư vấn giám sát về xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Việt Nam.

Đơn vị tư vấn giám sát về PCCC: Công ty TNHH thiết bị PCCC Thành Đông.

Đơn vị thi công hệ thống PCCC: Công ty TNHH xây dựng và phát triển Kim Sơn.

Quy mô: Nhà xưởng số 02 (ký hiệu số 9) cao 01 tầng, có diện tích khoảng 3.520 m^2; khu vực gia công bên ngoài (ký hiệu số 2.5) cao 01 tầng, diện tích khoảng 1.530 m^2 và các hạng mục phụ trợ.

Các hệ thống, giải pháp phòng cháy và chữa cháy:

- Hệ thống báo cháy tự động, gồm: Các đầu báo cháy đầu báo khói, chuông, đèn, nút ấn báo cháy kết nối với tủ trung tâm báo cháy hiện trạng của nhà máy đặt tại phòng bảo vệ có người thường trực 24/24h.

- Hệ thống chữa cháy bằng nước (trong nhà, ngoài nhà), gồm: Các trụ nước, trụ tiếp nước chữa cháy, họng nước chữa cháy vách tường kết nối với hệ thống cấp nước chữa cháy hiện trạng của nhà máy.

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn.

- Trang bị bình chữa cháy xách tay.

Nội dung được nghiệm thu về PCCC:

1. Đường giao thông cho xe chữa cháy;
2. Quy mô; Bậc chịu lửa; Bố trí công năng các hạng mục công trình;
3. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan;
4. Giải pháp thoát nạn;
5. Hệ thống báo cháy tự động;
6. Hệ thống chữa cháy bằng nước (trong nhà, ngoài nhà);
7. Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn;
8. Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
9. Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC, phương án chống sét.

Các yêu cầu kèm theo:

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan;

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng;

- Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của

Chính phủ, đồng thời liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để được hướng dẫn, lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC;

- Khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của các hạng mục công trình dẫn đến một trong các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ thì phải lập hồ sơ thiết kế và gửi đến cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH theo thẩm quyền để được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo quy định;

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quy mô, tính chất hoạt động của công trình phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, xuất trình hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC của công trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng, tính chính xác của hồ sơ nghiệm thu. Việc kiểm tra của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong hoạt động đầu tư, xây dựng công trình theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng), là một trong những căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng theo quy định./.

Nơi nhận:
- C07 – Bộ Công an;
- Đ/c Nguyễn Xuân Hồng – PGĐ CAT; *(để báo cáo)*
- Đ/c Trưởng phòng;
- Như trên;
- Đội Công tác phòng cháy *(để quản lý cơ sở)*;
- Lưu: HS[H].

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Thượng tá Cao Thế Hùng