

川島 孝一		様	設備認定 ID	AF32702C10	東京電力 申込番号	5AC4210
設置住所	太田市東長岡町501-3.501-4		更新日		2015/6/28	
モジュール	SF165-S		モジュール枚数		1004枚	
PCS	P73J103RF		PCS台数		18台	
PCS②	-		PCS②台数		-	
合計出力	165.66Kw		申請出力		165.60kw	
設備認定申請日	2014/12/20		接続検討申請日		2014/10/7	
設備認定回答日	2015/1/27		接続検討回答日		2015/2/2	
設備認定条件付き	無し		本申込み日		2015/2/3	
電気使用申込日	2015/3/2		工事負担金額		¥878,000	
東京電力電力受給	2015/3/2		工事負担金支払い日			
※ 設計完了+連系日確定 → 連系日確定の約1ヶ月前に工事負担金請求書発行						
連系見込み			連系確定日			
備考欄						
負担金:接続検討概算						