

JOBBKORT 1

Utvendig bygningskontroll

Tak og takrenner

Årlig kontroll

Tid brukt på jobb:

Sted:

ADVARSEL: Utfør arbeidet på en sikker måte og vær nøye med å følge gjeldende sikkerhetskrav. (Les DC-82 og fyll ut DC-85) Inspeksjonen innebærer ikke at noen skal gå opp på taket.

- ☐ Sjekk for skader på takstein. Ved skader gi beskjed til vedlikeholdskoordinator.
- ☐ Vurder behovet for rengjøring av takstein. Se etter mosevekst og annet som forringer taksteinen. Eventuelle utbedringer skjer i samarbeid med vedlikeholdskoordinator og LDC.
- ☐ Sjekk takbeslag og takhatter for korrosjon og annen slitasje.
- ☐ Sjekk tilstanden til møne stein og dens innfestning.
- ☐ Sjekk ventiler og luftning i takutstikk/raftekasse.
- ☐ Sjekk at fluenetting er hel og på plass.
- ☐ Rengjør takrenner.
- ☐ Rengjør rist og nedløp.
- ☐ Kontroller om det er rust eller skader på renner og nedløp.
- ☐ Sjekk tilstanden til gradrenner.
- ☐ Sjekk at det ikke kommer vann ned innenfor takrennene ved nedbør. (Se etter rennmerker av vann. Ved mistanke: spyl vann på taket og sjekk.)

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.