

JOBBKORT 13

VVS anlegg

VVS komponenter

Årlig vedlikehold

Tid brukt på jobb:

Sted:

MERK: Informer alle som oppholder seg i bygget i god tid før kontrollen finner sted.
OBS! Hvis man merker at en Ballofix-ventil er treg å dreie på, skal man ikke tvinge den!

Ventiler

- Lukk og åpne alle ventiler og stoppekraner. Kontroller for lekkasje etterpå.

Kraner og vasker

- Demonter vannlåsen og rengjør.
- Skru av silen på alle blandebatteriene og rengjør disse.
- Sjekk sluk i vask, om den er fast, eller om senterskruen trenger å strammes.

Toaletter

- Sjekk innsiden av toalettskål for skader eller lekkasjer fra cisterne. Sjekk utvendig lekkasje mellom cisterne og skål, og mellom skål og avløpsrør.
- Sjekk at toalettskålen er ordentlig festet til gulvet og at toalettsetet er trygt.
- **Dersom det er lekkasje fra sisternen** (det sildrer vann ned i skålen)
 - Sjekk cisterne, innsiden og utsiden.
 - Sjekk og rengjør cisternens flottør.
 - Sjekk spaken til vanntømmeventilen. Demonter denne for å sjekke at pakninger og ventil er i orden.
 - Sjekk vannivået i cisternen og overløp. Juster hvis nødvendig.

Gulvsluk

Hvis vannet renner sakte ned:

- Rengjør sluk. Bruk hansker når du rengjør sluk og vannlås.
- Hell vann i vannlåsen slik at det ikke blir lukt. Fylles med matolje dersom sluken ikke er i bruk.

Avløpsrør

- Sjekk alle stakeluker etter tegn på lekkasje.

Noter på baksiden ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.