

JOBBKORT 14

VVS anlegg

Tøm utvendige kraner

Årlig vedlikehold

Tid brukt på jobb:

Sted:

- Steng av vanntilførselen til utvendige kraner.
- Tøm slanger som har vært på kran hvor vanntilførselen er stengt. Hvis nødvendig, blås ut resterende vann ved hjelp av høytrykksluft.
- La utvendig kran stå i åpen posisjon.

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.

[illegible]