

JOBBKORT 11

Brannslukkere

Brannslukkere – alle typer

Årlig kontroll

Tid brukt på jobb:

Sted:

MERK: Denne kontrollen skal det kvitteres for, med navn og dato, på merkelapper som limes på produktet. Avvik skal dokumenteres og utbedres så snart som mulig.

- ☐ Sjekk at orienteringsplan ved utgangsdør er oppdatert og ikke er tildekket.
- ☐ Sjekk at brannslukker er lokalisert der den skal være ifølge orienteringsplan og merket med selvlysende skilt.
- ☐ Sjekk brannslukker for synlige skader.
- ☐ Sjekk at instruksjonsmanual er ren, leselig og er plassert på riktig sted.
- ☐ Sjekk at brannslukker ikke har vært brukt. Sjekk at forseglingen ikke er brutt eller borte.
- ☐ Hvis brannslukker har en trykkindikator, sjekk at måler viser at trykk er riktig i henhold til bruks og sikkerhetsgrenser.
- ☐ For pulverapparat: Vend slukker opp ned flere ganger for å sikre at pulver er løst. Skal byttes hvert 10 år.
- ☐ For skumapparat: Kontroller måler for trykk. (Skal ikke snues opp/ned) Skal byttes hvert 5 år.

Brannteppe/slange

- ☐ Kontroller at brannteppet er på sin tildelte plass og ikke har blitt tuklet med.
- ☐ Trekk ut brannslangen og funksjonstest denne. Se etter skade eller sprekker på slange. (Bøy den kraftig og se etter sprekker i gummien) Er den merket med selvlysende skilt?
- ☐ Brannslangen skal trykkprøves av sertifisert personell hvert 5 år. Sjekk at brannslangen er merket med siste kontroll og at det ikke har gått mer enn 5 år siden forrige kontroll.

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.