

JOBBKORT 31

Overspenningsvern

Årlig kontroll

Tid brukt på jobb:

Sted: Alle elektriske tavler og sikringsskap med overspenningsvern.

MERK: Dette er kun en visuell kontroll. Ingen deksler må demonteres.

Eventuell feilsøking og utbedring må utføres av sertifisert elektriker i samarbeid med autorisert installatør.

- Sjekk at indikatorer på overspenningsvern viser normal drift. Dette gjøres ved å se om det er grønn indikator på overspenningsvernet. Hvis det ikke er det, gi beskjed til vedlikeholdskoordinator.

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinator.