ARBEJDSKORT 12

Brandslukkere

Brandslanger/slangevinder

Årligt tjek af menigheden

Tid anvendt:

Fem-årigt Service af en autoriseret

Placering: I forhal

HUSK: Orientér dig først om hvor hovedhanen er placeret, så der hurtigt kan slukkes for vandet hvis brandslangehanen er i stykker.

NB! Det 5- åtige tilsyn bestilles via LDC af vedligeholdskorrdinatoren.

- Tjek at brandslangen er tilgængelig og at adgangen til den er uhindret.
- Tjek at betjeningsvejledningen er ren, letlæselig og anbragt så den kan læses.
- Rul slangen ud og tjek den for synlige skader
- Tjek vandtrykket i slangen ved at dreje op for hanen (træk slangen ud gennem en dør og lad vandet løbe uden for bygningen).
- Tjek at det 5-årige tilsyn er overholdt.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.