ARBEJDSKORT 19

Ventilationssystem

Aftræksventilator ***Årligt***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: På toieltter

Brug altid Lockout/Tagout (LOTO) når der arbejdes på anlægget.

- Tjek at ventilatoren virker med tænd/sluk-knappen og lyt efter mislyde.
- Find frem til og sluk strømforsyningen på eltavlen. **Brug LOTO! (DC-82:29)**
- Tjek om ventilatoren kan være beskadiget. Efterspænd alle skruer. Rens om nødvendigt.
- Tjek tilstanden af gummi- og skumpakninger.
- Tjek tilstanden af strømforsyning.
- Geninstallér ventilatoren og test at den virker.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.