ARBEJDSKORT 23

Varmt brugsvand

El-vandvarmer ***To-årigt service***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: Teknikrum

HUSK: Der skal foretages et to-årigt eftersyn af en fagmand.
Vedligeholdelseskoordinatoren bør tilkalde et autoriseret firma der er specialiseret i dette.

- Sluk for strømmen til vandvarmeren.
- Tjek om der er tegn på lækage ved samlinger og sikkerhedsventil.
- Tjek ledninger til el-patron/termostat.
- Udløs sikkerhedsventilen manuelt så trykket i tanken udlignes.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.