ARBEJDSKORT 24

Strømfordeling

Fordelingstavler ***Halvårligt Service***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: Teknikrum

HUSK: Ingen af punkterne herunder må kræve brug af værktøj. Hvis der skal bruges værktøj, er det en opgave for en autoriseret elektriker.

- Sørg for at der er fri passage til tavlen.
- Kontrollér visuelt om nogen komponenter i tavlen er, eller har været, usædvanligt varme (misfarvning).
- Kontrollér at tavleafdækningen er intakt, også ved alle kabelgennemføringer, og at der ikke mangler nogen skruer.
- Test funktionen af samtlige afbrydere i tavlen.
- Kontrollér gruppernes mærkning. Sørg for at al opmærkning er korrekt påsat og let læselig.
- Test alle HPFI-relæer ved at trykke på testknappen.
- Tag et billede hvis noget ser ud til at være defekt, og beskriv problemet i ruden herunder.
- Tjek at sikkerhedsudstyret til låsning af sikringer og afbrydere er tilgængeligt og funktionsdygtigt. (Lockout/tagout LOTO)
- Bekræft at der er udført elkontrol i bygningen af en autoriseret elinstallatør. (Bygninger som er godkendt til over 150 personer kontrolleres hvert andet år, bygninger til max 150 kontrolleres hvert fjerde år.)

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.