ARBEJDSKORT 39

Teknisk vedligeholdelse

Røg- og tyverialarm ***Hver 3. måned***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: Ved hoveddør, i teknikrum og i rigssalen

HUSK: Da røgalarm og tyverialarm er forbundet, notér da kode ???? inden du fortsætter. Informér vagtcentralen (eller dem der ringes op til) om at der udføres en systemtest.

- Tjek datoen for sidste batteriskift. Batteriet må maks være 3 år gammelt.
- Tjek driften af forskellige røgalarmer hver 3. måned med en testspray.
- Tjek røgalarmen ved at trykke på testknappen på enheden.
- Forvis jer om at ventilationssystemet stopper når røgalarmen aktiveres.
- Efter tjek af alarmen skal det undersøges om personerne på opkaldslisten har fået meddelelse om at alarmen blev aktiveret. Der kan gå et par minutter før meddelelsen kommer frem.
- Lav et notat om service og de uregelmæssigheder der blev fundet. Aflever notatet til den ansvarlige som så vil arkivere det i en logbog.
- Tjek at alarmen stilles tilbage i den oprindelige tilstand ved at indtaste koden.
- Aktiver indbrudsalarmen og test funktionen ved at åbne en dør.
- Tjek at alarmen stilles tilbage i den oprindelige tilstand ved at indtaste koden.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.