ARBEJDSKORT 39

Teknisk vedligeholdelse

Røgalarm ***Hver 3. måned***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: I køkken & gang

HUSK: Da røgalarm og tyverialarm er forbundet, notér da kode ???? inden du fortsætter. Informér vagtcentralen (eller dem der ringes op til) om at der udføres en systemtest.

- Tjek datoen for sidste batteriskift. Batteriet må maks være 3 år gammelt.
- Tjek driften af forskellige røgalarmer hver 3. måned med en testspray.
- Tjek røgalarmen ved at trykke på testknappen på enheden.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.