

JOBBKORT 12

Brannslukkere

Brannslukkere – alle typer

Månedlig kontroll

Tid brukt på jobb:

Sted:

Merk: Personen som utfører dette må ha fått opplæring av personell som kjenner til bransjens anbefalte vedlikeholdsrutiner av brannslukkere.

- ☐ Sjekk at brannslukker er lokalisert der den skal være ifølge orienteringsplan, at den ikke er tildekket og at den er merket med selvlysende skilt. Sjekk brannslukker for synlige skader.
- ☐ Sjekk at instruksjonsmanual er ren, leselig og er plassert på riktig sted.
- ☐ Sjekk at brannslukker ikke har vært brukt. Sjekk at forseglingen ikke er brutt eller borte.
- ☐ Hvis brannslukker har en trykkindikator, sjekk at måler viser at trykk er riktig i henhold til bruks og sikkerhetsgrenser.
- ☐ For pulverapparat: Vend slukker opp ned flere ganger for å sikre at pulver er løst.
- ☐ Sjekk at brannslange er lett tilgjengelig, merket med selvlysende skilt og i orden.

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.