

JOBBKORT 7

Innvendig bygningskontroll

Innvendige vegger, tak og gulv

Årlig kontroll

Tid brukt på jobb:

Sted:

Vegger

- ☐ Sjekk malte vegger for skader som merker, riper, sprekker og ødelagte overganger. Se etter mugg bak innredninger. Spesielt bak møbler langs yttervegger eller andre våtromsvegger.
- ☐ Sjekk veggfliser for sprekker i flis eller manglende fuger.
- ☐ Sjekk vegger for tegn på vannskader.
- ☐ Sjekk at eventuelle brannettinger i brannskillevegger er intakt. (Se branntegning i perm 1)

Tak

- ☐ Sjekk fast himling for skader og flekker som kan indikere vannlekkasje.
- ☐ Vurder tilstanden til malte overflater.
- ☐ Sjekk løs himling for ødelagte, skadete, våte eller tilgrisede plater. Bruk egnede hansker hvis du tar på platene.
- ☐ Sjekk bæreskiner i løs himling for riper og at de er tilstrekkelig festet.
- ☐ Sjekk løs himling for ujevnheter og undersøk årsaken.
- ☐ Hvis isolasjon er flyttet på under kontrollen, legg tilbake på riktig plass.

Gulvteppe

- ☐ Kontroller tilstanden til teppet. Se etter flekker, revner, våte flekker, og at det sitter fast til underlaget.
- ☐ Sjekk om det er slitte områder på teppet.
- ☐ Sjekk om gulvlister og avslutninger er i god stand.
- ☐ Sjekk om teppe på scenekant er i orden.

Gulvfliser

- ☐ Sjekk om det er ødelagte, sprukne eller løse gulvfliser.
- ☐ Sjekk fuger, om de mangler, om de er ødelagte, om de er konstant våte eller om det er mugg på dem. Sjekk om det er sprekker i fugene.
- ☐ Sjekk tilstanden til silikonfuger og flislist. Sjekk tilstanden til impregnering av fliser.

Noter på baksiden ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren