



Agent-bezoeker belast met het onderzoek : LASSAUT PIERRE

VERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK	BOEK 1 - KB 08/09/2019
KERMISATTRACTIES - MARKTWAGENS	6.5.1 t/m 6.5.7.1 7.11 - 7.101

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzoek	27/06/2026	Verslag nummer	PL2026-173 C
* Adres installatie	Veranderlijk		
* Eigenaar of DNG	PIETIE-FUN - GRAFHEUVELSTRAAT 23 - 3630 MAASMECHELEN		
* Voertuig	KINDERZWEEFMOLEN	Nummerplaat aanhangwagen	Q AUN 156

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING

Nominale spanning in Volt	230	Voedingskabel : Ø	CTMBN 3 G 2.5mm ²
Bescherming van de aansluiting	Max. 20 A	Aantal einstroombanen	1

Detail van de zekeringskast(en) :

Differentieelschakelaar : 40A/30mA

C 2 10 A	Verlichting en voeding motor		

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)

6.5.1 t/m 6.5.7.1	7.11 - 7.101
1	GEEN
Nota	De aarding dient steeds aangesloten te zijn via de voedingskabel

4.- BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
 - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op **27/06/2027** alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
 - De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

5.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM	LASSAUT PIERRE	
A'S'C Document 205: E006 / 10 - Kermisattractie - marktwagen		Rev. 07 - 20/05/2020 Pag. 1 van 1