

Agent-bezoeker belast met het onderzoek : LASSAUT PIERRE

**VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN		
CONTROLEBEZOEK	BOEK 1 - KB 08/09/2019		
KERMISATTRACTIES - MARKTWAGENS	6.5.1 t/m 6.5.7.1	7.11 – 7.101	

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzoek	23/05/2024	Verslag nummer	PL2024-155
* Adres installatie	Veranderlijk		
* Eigenaar of DNG	PIETIE-FUN – GRAFHEUVELSTRAAT 23 – 3630 MAASMECHELEN		
* Voertuig	ZWEEFMOLEN	Nummerplaat	-

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING

Nominale spanning in Volt	230	Voedingskabel : Ø	CTMBN 3 G 2.5 mm ²
Bescherming van de aansluiting	Max. 20 A	Aantal eindstroombanen	1

Detail van de zekeringskast(en) :

Differentieelschakelaar : 40A/30mA

C 2 10 A	Verlichting en voeding motor		


3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)

6.5.1 t/m 6.5.7.1	7.11 – 7.101
I	GEEN
Nota	De aarding dient steeds aangesloten te zijn via de voedingskabel

4.- BESLUIT

- 1.- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
- De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op **23/05/2025** alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- 2.- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
- De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

5.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM	LASSAUT PIERRE		
A"S"C Document 205: E006 / 10 – Kermisattractie - marktwagen		Rev. 07 – 20/05/2020	Pag. 1 van 1