

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW****Erkend CONTROLEORGANISME****Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen****Tel. 0483/429830****E-mail bureel@asc-controle.be****BTW BE 0826-131-776****IBAN BE 32 7512 0493 7802****Agent-bezoeker belast met het onderzoek : LASSAUT PIERRE****VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING  
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

|                                       |                                                                         |                   |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>AARD ONDERZOEK</b>                 | <b>VOORSCHRIFTEN</b>                                                    |                   |              |
| <b>CONTROLEBEZOEK</b>                 | <b>BOEK 1 - KB 08/09/2019</b>                                           |                   |              |
| <b>KERMISATTRACTIES - MARKTWAGENS</b> | <table><tr><td>6.5.1 t/m 6.5.7.1</td><td>7.11 – 7.101</td></tr></table> | 6.5.1 t/m 6.5.7.1 | 7.11 – 7.101 |
| 6.5.1 t/m 6.5.7.1                     | 7.11 – 7.101                                                            |                   |              |

**1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN**

|                     |                                                             |                |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| * Datum onderzoek   | <b>05/04/2023</b>                                           | Verslag nummer | PL2023-0118 |
| * Adres installatie | <b>Veranderlijk</b>                                         |                |             |
| * Eigenaar of DNG   | <b>PIETIE-FUN – GRAFHEUVELSTRAAT 23 – 3630 MAASMECHELEN</b> |                |             |
| * Voertuig          | <b>ZWEEFMOLEN</b>                                           | Nummerplaat    | -           |

**2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING**

|                                   |           |                           |                               |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| Nominale spanning<br>in Volt      | 230       | Voedingskabel :<br>Ø      | CTMBN 3 G 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Bescherming van de<br>aansluiting | Max. 20 A | Aantal<br>eindstroombanen | 1                             |

Detail van de zekeringskast(en) :

Differentieelschakelaar : 40A/30mA

|          |                              |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|
| C 2 10 A | Verlichting en voeding motor |  |  |
|          |                              |  |  |
|          |                              |  |  |
|          |                              |  |  |
|          |                              |  |  |
|          |                              |  |  |
|          |                              |  |  |

**3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)**

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6.5.1 t/m 6.5.7.1 | 7.11 – 7.101                                                            |
| 1                 | <b>GEEN</b>                                                             |
| 2                 |                                                                         |
| Nota              | <i>De aarding dient steeds aangesloten te zijn via de voedingskabel</i> |

**4.- BESLUIT**

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
  - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op **05/04/2024** alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- ~~De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)~~
  - ~~De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

**5.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK**

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>NAAM</b>                                                  | <b>LASSAUT PIERRE</b> |
|                                                              |                       |
| A'S'C Document 205: E006 / 10 – Kermisattractie - marktwagen |                       |
| Rev. 07 – 20/05/2020                                         | Pag. 1 van 1          |