

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW****Erkend CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802



Agent-bezoeker belast met het onderzoek : LASSAUT PIERRE

**VERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN	
CONTROLEBEZOEK	BOEK 1 - KB 08/09/2019	
KERMISATTRACTIES - MARKTWAGENS	6.5.1 t/m 6.5.7.1	7.11 – 7.101

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzoek	27/06/2026	Verslag nummer	PL2026-173 D
* Adres installatie	Veranderlijk		
* Eigenaar of DNG	PIETIE-FUN – GRAFHEUVELSTRAAT 23 – 3630 MAASMECHELEN		
* Voertuig	KINDERZWEEFMOLEN	Nummerplaat	WH 31 KD

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING

Nominale spanning in Volt	230	Voedingskabel : Ø	CTMBN 3 G 6mm ²
Bescherming van de aansluiting	Max. 40 A	Aantal eindstroombanen	1

Detail van de zekeringskast(en) :

Differentieelschakelaar : 40A/30mA

C 2 16 A	Sturing		
C 2 16 A	Voeding motor		

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)

6.5.1 t/m 6.5.7.1	7.11 – 7.101
1	GEEN
Nota	De aarding dient steeds aangesloten te zijn via de voedingskabel De werking van de noodstoppen is niet inbegrepen in deze controle (zie risicoanalyse)

4.- BESLUIT

1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 27/06/2027 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
2.- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019) — De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

5.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM	LASSAUT PIERRE

A'S'C Document 205: E006 / 10 – Kermisattractie - marktwagen

Rev. 07 – 20/05/2020

Pag. 1 van 1