



Agent-bezoeker belast met het onderzoek : LASSAUT PIERRE

VERSLAG VAN EEN HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN	
CONTROLEBEZOEK	BOEK 1 - KB 08/09/2019	
KERMISATTRACTIES - MARKTWAGENS	6.5.1 t/m 6.5.7.1	7.11 – 7.101

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzoek	23/05/2024	Verslag nummer	PL2024-155 B
* Adres installatie	Veranderlijk		
* Eigenaar of DNG	PIETIE-FUN – GRAFHEUVELSTRAAT 23 – 3630 MAASMECHELEN		
* Voertuig	KINDERDRAAIMOLEN	Nummerplaat	-

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING

Nominale spanning in Volt	230	Voedingskabel : Ø	CTMBN 3 G 6mm ²
Bescherming van de aansluiting	Max. 40 A	Aantal eindstroombanen	1

Detail van de zekeringskast(en) :

Differentieelschakelaar : 40A/30mA

C 2 6 A	Sturing		

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)

6.5.1 t/m 6.5.7.1	7.11 – 7.101
1	GEEN
Nota	De aarding dient steeds aangesloten te zijn via de voedingskabel De werking van de noodstoppen is niet inbegrepen in deze controle (zie risicoanalyse)

4.- BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
 - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op **23/05/2025** alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- ~~De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)~~
 - ~~De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

5.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM	LASSAUT PIERRE		
A''S''C Document 205: E006 / 10 – Kermisattractie - marktwagen		Rev. 07 – 20/05/2020	Pag. 1 van 1