

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW****Erkend CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802



Agent-bezoeker belast met het onderzoek : LASSAUT PIERRE

**VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN	
CONTROLEBEZOEK	BOEK 1 - KB 08/09/2019	
KERMISATTRACTIES - MARKTWAGENS	6.5.1 t/m 6.5.7.1	7.11 – 7.101

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzoek	03/06/2025	Verslag nummer	PL2025-172
* Adres installatie	Veranderlijk		
* Eigenaar of DNG	PIETIE-FUN – GRAFHEUVELSTRAAT 23 – 3630 MAASMECHELEN		
* Voertuig	ZWEEFMOLEN	Nummerplaat	-

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING

Nominale spanning in Volt	230	Voedingskabel : Ø	CTMBN 3 G 2.5 mm ²
Bescherming van de aansluiting	Max. 20 A	Aantal einstroombanen	1

Detail van de zekeringskast(en) :

Differentieelschakelaar : 40A/30mA

C 2 10 A	Verlichting en voeding motor		

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)

6.5.1 t/m 6.5.7.1	7.11 – 7.101
1	GEEN
Nota	De aarding dient steeds aangesloten te zijn via de voedingskabel

4.- BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
 - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op **03/06/2026** alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- ~~De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)~~
 - ~~De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

5.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM	LASSAUT PIERRE
A''S''C Document 205: E006 / 10 – Kermisattractie - marktwagen	Rev. 07 – 20/05/2020
Pag. 1 van 1	