




Reporte de Análisis IA

Laboratorio Energético


Locales: Libertad provisorio

Fecha: 20 de enero de 2026

Potencia contratada (kW)



Importe total (\$)



Comentario:

El último mes registrado muestra un importe muy similar al máximo del período, lo que indica que estás cerca del pico de gasto observado. Al comparar con el mismo mes del año anterior, el importe actual es claramente mayor, lo que sugiere un incremento sostenido del costo energético (por mayor consumo, aumentos tarifarios o ambos).

Tendencia general:

- Se observa una evolución al alza a lo largo de los meses, partiendo de valores muy bajos hasta acercarse al máximo reciente.
- No hay indicios de una caída significativa reciente: el último mes se mantiene en la franja alta de todo el histórico.

Posibles causas típicas:

- Mayor uso de climatización (frío o calor) en la época actual respecto al mismo mes del año anterior.
- Cambios operativos: más horas de funcionamiento, más equipos conectados o ampliación de actividad.
- Incrementos tarifarios (energía, cargos, impuestos) que elevan el importe aun con consumos similares.

Acciones prácticas sugeridas:

- Revisar horarios de uso de equipos de mayor demanda y desplazar, cuando sea posible, consumos a horarios de menor tarifa.
- Verificar si la potencia contratada está alineada con la demanda real: una potencia excesiva encarece el término fijo.
- Analizar el uso de equipos de climatización e iluminación (programaciones, setpoints, mantenimiento) para reducir consumos innecesarios.
- Si se dispone de datos de demanda máxima y factor de potencia, evaluar corrección de FP y gestión de picos para evitar penalizaciones.

Consumo reactivo (kVArh)

