



REFERENCIAS

- BOCA DE TECHO
- BOCA DE TECHO CON TIMER
- BOCA DE PARED
- BOCA DE PARED CON TIMER
- TOMA
- LLAVE UN PUNTO CON TOMA CORRIENTES
- LLAVE UN PUNTO
- LLAVE COMBINACION
- TELEVISION
- TELEFONO
- PORTERO VISOR
- AIRE ACONDICIONADO
- TERMOSTATO
- LLAVE TIMER
- LUZ DE EMERGENCIA
- CAJA INGRESO TV-TE
- TABLERO SECUNDARIO

NOTAS: ALTURAS a NPT

(nivel de piso terminado)

LLAVES EN PARED = 1.00m a eje
TOMAS EN PARED = 0.30m a eje
TOMA HELADERA = 1.40m a eje
TOMA TV DORMITORIO = 1.30m a eje
TOMA AIRE ACOND. = 2.00m a eje
PORTERO VISOR = 1.55m a eje
BOCAS EN PARED BAÑO = 2.15m a eje
TABLERO SECUNDARIO = 1.50m a eje
CAJA INGRESO TV-TE = 2.20m a eje
LLAVE ENCENDIDO DORMITORIOS h=0.80 (S/MESA DE LUZ)
TERMOSTATO = 1.55m a eje

CIRCUITOS :

C1 - TOMAS/ILUM: BAÑOS, VESTIDOR, DORMITORIOS
C2 - TOMAS/ILUM: INGRESO, LIVING, COMEDOR, ESCRIT, BAÑO
C3 - TOMAS/ILUM: PATIO, COCINA, BALCON
C4 - AAx3
C5 - AAx3

NOTA: -Los tomas de balcon se ubicaran a 0.50m de piso terminado.
-Se colocaran tomas dobles en todos.

Revisión 01: Agregado de tomas en Living-Comedor / Anulación de bocas en Living-Comedor



Obra: FIDEICOMISO DM59

Dirección: Rioja 2705

Plano: INSTALACION ELECTRICA - 6° PISO

Esc.1.50

Rev:IM

Dibujo:GR

20

10

21

E-07