ГАЗОПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА
ГПУ-250

ПАСПОРТ
ГПУ-250

ЭнергоТех

ГЕНЕРАЦИЯ И ПОСТАВКА ЭНЕРГИИ

ООО «ЭнергоТех»
ИНН 1200007598 КПП 772601001 ОГРН 1221200003530
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный, проезд Электролитный, д. 1Б
info@energy-tech.pro
+7 (8362) 55 70 80
www.energy-tech.pro

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 2
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 6
4 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 7
5 КОНСЕРВАЦИЯ 10
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 11
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 12
8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 13
9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 14
10 ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ 16
11 СВЕДЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ 17
12 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 18
13 КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ 19
14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ РЕМОНТА 20
15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 21
16 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗАПИСИ 22

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Основные сведения об изделии представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Газопоршневая установка
Обозначение (тип, модель)	ГПУ-250
Назначение	Предназначена для производства электрической энергии
Дата изготовления	
Наименование изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТех»
Адрес изготовителя	115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный, проезд Электролитный, д. 1Б
Газовая электростанция ГПУ 250	№
Двигатель WEICHAI WP13D317E300NG	
Генератор	
Контейнер электростанции	-
Щит управления ЩАУ-200	1
Радиатор охлаждения двигателя	1
Радиатор охлаждения топливной системы	-
Блок УТА	-
Блок УТГ	-
Декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.12269/25

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газопоршневая установка ГПУ 250 (далее по тексту «ГПУ» или «изделие») представляет собой газопоршневую электростанцию, предназначенную для использования в качестве источника питания переменным трёхфазным током промышленных и бытовых объектов в автономном режиме.

Конструкция ГПУ:
- газопоршневой агрегат (двигатель);
- синхронный генератор;
- рама ГПУ;
- система водяного охлаждения двигателя;
- газорегулирующая линия;
- пульт управления ГПУ;
- система смазки;

Технические данные ГПУ-250 приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Технические данные ГПУ-250

Наименование характеристики, параметра и его размерность	**Значение характеристики, параметра**
Масса ГПУ-250, кг	2 800
Рабочий газопоршневой агрегат (двигатель)	
Тип базового двигателя	WEICHAI WP13D317E300NG
Количество двигателей, шт.	1
Серийный номер	
Вид топлива	Природный газ
Вид сгорания	Газовый, всасывающий
Принцип работы	4 тактный
Конфигурация цилиндров	R6
Рабочий объем, л	12.54
Среднее эффективное давление, бар	18,4

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

Продолжение таблицы 2 – Технические данные ГПУ-250

Средняя скорость движения поршня, м/с	8,25		
Частота вращения, об/мин	1 500		
Мощность максимальная, кВт (При непрерывной работе продолжительностью 250 ч средняя допустимая мощность не должна превышать 70% максимальной мощности. Максимальная продолжительность работы на максимальной мощности – 500 часов в год).	250		
Мощность номинальная, кВт (без ограничения времени работы за год с перерывами на техническое обслуживание в соответствии с регламентом ТО, без превышения по мощности (перегрузки)	200		
Расход топлива при номинальной мощности, нм^3/час	45		
Давление газа на входе, бар	0,3-0,5		
Расход масла, л/ч	0,05		
Компрессия	11,5:1		
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм	127 / 165		
Расход воздуха, кг/ч	1 250		
Синхронный генератор			
Тип генератора	ENGGA EG280-250N		
Серийный номер			
КПД, %	95,8		
Макс. температура окружающей среды, °С	45		
Род тока	Переменный трехфазный		
Частота тока, Гц	50		
Напряжение, В	400		
Мощность, кВт	250		
Частота вращения, об/мин	1500		
Габаритные размеры			
Длина, мм	3 250		
Ширина, мм	1 180		
Высота, мм	1 720		
Суммарная мощность агрегата			
При нагрузке	100%	70%	50%

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

Мощность электрическая, кВт	250	175	125

2.1 Шкаф управления ГПУ

Шкаф управления ГПУ в комплекте с силовым шкафом установлен на раме установки обеспечивает:

- пуск и остановку электростанции по сигналам от кнопок «Старт» (I), «Стоп» (0), «Аварийный Стоп».
- защиту генератора от короткого замыкания;
- зарядку аккумуляторной батареи.

Коэффициенты полезного действия			
При нагрузке	100%	75%	50%
КПД электрический	37,4	33,2	29,3

Технические данные при теплотворности природного газа 10 кВт·ч/м^3 и метановом числе > 80
В соответствии с нормативными условиями DIN ISO 3046-1
Нормативные условия:

- абсолютное давление воздуха 0,1 МПа
- температура воздуха 25 °C
- сравнительная влажность воздуха 30%

- защиту питающей сети от короткого замыкания.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки газопоршневой установки ГПУ-250 представлен в таблице 3.

Таблица 3 — Комплектность поставки ГПУ-250

№	Наименование	Тип, марка	Кол-во	Примечания
1	ГПУ-250	ГПУ-250	1	Смонтирована в единый агрегат
2	Щит управления, Щит силовой	ЩАУ-250	1	
3	Комплект кабелей		-	
4	Комплект эксплуатационных документов		1	
5	Аккумуляторная батарея		-	
6	Газовая линия (включая редуктор)		1	
7	Глушитель шума		-	
8	Контролер	SmartGen HGM8120	1	
9	Контейнер		-	
10	Модуль связи для удаленного мониторинга	CMM366A-ET	1	
11	Вентиляторы		1	

Список запасных частей (если имеются) указывается в договоре на поставку.
Эксплуатационная документация, поставляемая с ГПУ:
- паспорт – 1 экземпляр;
- руководство по эксплуатации – 1 экземпляр;
- сопроводительный документ (Декларации о соответствии) – 1 экземпляр;

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

4 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации на газопоршневую установку ГПУ-250.

Предприятие-изготовитель ООО «ЭнергоТех» гарантирует надежную и безаварийную работу изделия в соответствии с техническими условиями при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации согласно требованиям эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 12 месяцев с даты отгрузки оборудования с предприятия -изготовителя , но не более 8000 м.ч. наработки.

Гарантии заканчиваются по истечении любого из указанных условий гарантии.

Гарантийные обязательства Поставщика утрачивают силу, если имеет место одно из следующих обстоятельств:

• истечение гарантийного срока или наработки;

• эксплуатация ГПУ/КГПУ с нарушением указаний руководства по эксплуатации;

• не выполнение, несвоевременное или не полное выполнение планового технического обслуживания в объемах и в сроках, указанных в руководстве по эксплуатации;

• выполнение самостоятельных шеф-монтажных, пуско-наладочных работ, самостоятельный демонтаж, разборка, ремонт деталей и узлов (в том числе входящих в ЗИП), агрегатов или синхронного генератора/двигателя, включая изменение программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков;

• внесения в ГПУ/КГПУ конструктивных изменений без согласования с Поставщиком;

• повреждения заводской пломбировки узлов и агрегатов;

• выявленное несоответствие возникло в связи с проведением ремонта или ТО не силами СЦ Поставщика;

• возникновение дефектов, образовавшихся в результате использования изделия не по назначению;

• отсутствия журнала ведения технического обслуживания, либо наличия отметок о проведении ТО организацией, не имеющей аттестацию Поставщика;

• нарушения условий консервации и хранения;

• повреждения, возникшего в результате посторонних сил, ударов, царапин, попадания камней и других твердых предметов, а также, действия третьих лиц;

Гарантия не распространяется на:

• ГПУ/КГПУ, поставленные не Поставщиком;

• Неисправности, возникшие в результате ненадлежащего проведения ТО (нарушении требований Руководства по эксплуатации ГПУ/КГПУ) или ремонта.

• Неисправности в результате применения не рекомендованных Поставщиком эксплуатационных материалов (масел, топлива, охлаждающих жидкостей и т.д.) или в результате эксплуатации при недостатке эксплуатационных материалов (охлаждающей жидкости, масла и т.д.) в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного расхода;

• Повреждения, возникшие по вине потребителя, в результате дорожно-транспортного происшествия, ударов, царапин, попадания камней и других твердых предметов, а также действий третьих лиц;

• Расходные материалы (в том числе смазочные материалы и эксплуатационные жидкости всех систем двигателя), заменяемые в процессе проведения ТО или по мере необходимости;

Как воспользоваться гарантией:

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

При обнаружении признаков неисправности владельцу необходимо:

• немедленно прекратить дальнейшую эксплуатацию ГПУ/КГПУ *;

• без задержек обратиться в СЦ Поставщика с гарантийной рекламацией, в которой необходимо указать:

а) полное наименование организации, эксплуатирующей изделие;

б) почтовый адрес (область, район, почтовое отделение), контактный телефон, название ближайшей железнодорожной станции или пристани, код грузополучателя;

в) завод - изготовитель, тип и марку изделия;

г) модель и номер силового агрегата (двигателя), номер топливного насоса, номер синхронного генератора, номер шкафа управления, наработку изделия в моточасах;

д) условия выявления и возникновения отказа, характер, внешнее проявление, диагностические параметры несоответствия или отказа;

е) используемые эксплуатационные материалы;

ж) дату получения изделия, силового агрегата (двигателя).

• Предъявить:

а) «Сервисную книжку» (гарантийный талон, формуляр или документ их заменяющий), правильно заполненную и содержащую всю информацию о технике и о проведенных технических обслуживаниях;

б) «Свидетельство о регистрации ГПУ/КГПУ» и/или другие документы, подтверждающие правомочность потребителя предъявлять гарантийную рекламацию;

• Предъявить ГПУ/КГПУ для подтверждения наличия неисправности, попадающей под условия предоставления гарантии. При невозможности предъявить оборудование, необходимо обратиться в СЦ Поставщика для организации ремонта на месте для чего выслать от имени владельца (собственника) оборудование телеграфное или почтовое извещение/рекламацию.

При получении извещения/рекламации Поставщик сообщает потребителю в двухдневный срок порядок рассмотрения рекламации.

СЦ Поставщика совместно с потребителем рассматривает рекламацию и оформляет акт-рекламацию. Рассмотрение рекламации (осмотр, демонтаж, разборка и т.п.), а также выезд специалиста по месту нахождения оборудования потребителя, проводится для потребителя бесплатно только в случае признания рекламации обоснованной.

В случае принятия рекламации по гарантии, СЦ Поставщика восстанавливает ГПУ/КГПУ, в минимальный разумный срок.

При возникновении разногласий между СЦ Поставщика и потребителем, в акте рекламации отражается особое мнение несогласной стороны и акт подписывается обеими сторонами. По запросу Поставщик направляет запрашиваемые детали или узлы двигателя на исследование, по результатам которого принимается окончательное решение. Высылаемые на исследования детали и сборочные единицы собственнику не возвращаются только в случае их исследования разрушающим методом или признании рекламации обоснованной.

*Примечание: Все риски, и затраты, связанные с неисправностями или поломками ГПУ/КГПУ в результате использования технически неисправного ГПУ/КГПУ, несет владелец.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

Возврат забракованных комплектующих

Возврат забракованных комплектующих производится за счет виновной стороны. При возврате некачественного оборудования, Поставщик в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента возврата Оборудования на склад обязан принять решение об удовлетворении или отклонении рекламации, о чем обязан аргументировано известить Потребителя в письменном виде. В случае удовлетворения рекламации Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы по доставке комплектующих от Покупателя до склада Поставщика и обратно. Возврат комплектующих Поставщик у возможен при обнаружении скрытых недостатков комплектующих и в гарантийных случаях. В случае несоответствия качества продукции сертификату качества производителя составляется претензия с приложением Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2) и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) – подписанными уполномоченными представителями сторон. В накладной в графе «основание» должно быть указано «возврат комплектующих» / «возврат забракованных комплектующих» / с указанием номера и даты Акта.

Комплектующие (двигатели, узлы, агрегаты и др.), возвращенное Поставщику для исследования и определения причин неисправности, передается Покупателем на склад на ответственное хранение при наличии следующих сопроводительных документов:

- Первичный акт-рекламация.
- Копия накладной, по которой ГПУ/КГПУ было отгружено со склада Поставщика.

Претензии по присланным Поставщику отдельным деталям, узлам и агрегатам двигателя без соблюдения процедуры предъявления рекламации не рассматриваются.

Комплектующие, доставленные без согласования с Поставщиком, на склад не принимается.

При невыполнении вышеперечисленных требований претензии по гарантии удовлетворению не подлежат, и ремонт вышедшего из строя изделия производится за счёт потребителя.

При наличии спора о недостатках, комплектующих по инициативе любой из сторон производится экспертиза с участием независимой экспертной организации, имеющей право осуществления экспертной деятельности по возникшему спору. Расходы, связанные с проведением экспертизы и проведением дальнейших разбирательств оплачивает виновная сторона в добровольном порядке или на основании решения Арбитражного суда.

Упаковка комплектующих должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данных комплектующих законодательством РФ, обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении и должна иметь маркировку, содержащую наименование комплектующих. Поставщик обязан обеспечить наличие информации о комплектующих на русском языке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Контактная информация

Ваши предложения по совершенствованию сервисного сопровождения продукции, возникшие в процессе эксплуатации и рассмотрения отказов продукции вопросы, разногласия и замечания направлять по адресу: 115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный, проезд Электролитный, д. 1Б; тел: +7 (8362) 55-70-80; e-mail: info@energy-tech.pro .

Руководитель службы качества
ООО «ЭнергоТех»

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

«_____» _____ 20___ г.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

5 КОНСЕРВАЦИЯ

Наименование изделия: Газопоршневая установка ГПУ-250

ГПУ-250 № _____

Законсервирована согласно требованиям действующей технической документации на _____ месяцев.

Консервацию произвел

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _____ 20___ г.

Скомплектована и упакована предприятием-изготовителем ООО «ЭнергоТех» согласно требованиям действующей технической документации и спецификации договора поставки.

Упаковку произвел

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _____ 20___ г.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Наименование изделия: Газопоршневая установка ГПУ-250

ГПУ-250 № _____

Упакована предприятием-изготовителем ООО «ЭнергоТех» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _____ 20___ г.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование изделия: Газопоршневая установка ГПУ-250

ГПУ-250 _____

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Руководитель службы качества
ООО «ЭнергоТех»

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

«_____» _____ 20___ г.

Руководитель предприятия
ООО «ЭнергоТех»

_____
обозначение документа, по которому производится поставка (контракт, №)

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

«_____» _____ 20___ г.

Заказчик (при наличии)

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

«_____» _____ 20___ г.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Специальных требований при применении газопоршневой установки ГПУ-250 и/или ее утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются.

Утилизация изделия проводится в соответствии с нормами страны предприятия осуществляющего эксплуатацию изделия.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Перечень особых мер при работе

Газопоршневая установка ГПУ-250 отвечает:

- требованиям к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004-91; «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

-требованиям к взрывобезопасности – по ГОСТ 12.1.010-76 «Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования»;

- требованиям воздуха в рабочей зоне – по ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- требованиям к шумовым характеристикам – по ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

- требованиям вибрационной безопасности – по ГОСТ 12.1.012-90 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

- требованиям к оборудованию производственному – по ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- требованиям к изделиям электротехническим – по ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- общим эргономическим требованиям – по ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования».

Защитные устройства движущихся частей оборудования, к которым возможен доступ обслуживающего персонала, должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.2.062-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные».

9.2 Перечень особых условий эксплуатации

Установка должна эксплуатироваться и обслуживаться только обученным и аттестованным персоналом. Обязанности персонала должны быть чётко определены, во избежание нескоординированных действий персонала. Персонал должен быть чётко проинструктирован о действиях при возникновении опасных ситуаций.

Не допускается демонтаж или изменение устройств безопасности, это может нанести ущерб здоровью и жизни обслуживающего персонала. Лица, допускаемые к работе с изделием, его монтажу и обслуживанию, должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

Все работы должны выполняться с соблюдением предписанных предприятием-изготовителем условий при проведении работ по монтажу, вводу в эксплуатацию, по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Недопустимо выполнение любых работ, наносящих ущерб безопасности установки.

Обязанностью эксплуатирующей организацией является обеспечение эксплуатации установки аттестованным персоналом, установка должна эксплуатироваться только в исправном состоянии.

Обслуживающий персонал обязан ежедневно производить внешний осмотр установки с целью контроля её исправности. При обнаружении неисправностей или изменения характера работы агрегатов, необходимо немедленно сообщить сервисной службе.

Эксплуатирующая организация должна обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте. В помещении, где расположены генераторы, не допускаются складирование посторонних предметов. Эвакуационные пути должны быть всегда свободными.

Не допускается выполнение ремонтных и сервисных работ при работающих генераторах.

При эксплуатации изделия должны выполняться требования по пожарной безопасности.

При запуске изделие должно находиться в исправном состоянии.

Электрооборудование и узлы изделия, которые из-за нарушения изоляции могут оказаться под напряжением, должны быть надежно заземлены.

Изделие должно быть надежно заземлено и иметь защиту от поражения током при случайном прикосновении.

При обслуживании и осмотре горячих поверхностей необходимо соблюдать осторожность.

Изделие требует периодического технического обслуживания. Периодичность технического обслуживания может меняться.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

10 Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию и исправное состояние изделия

№ распор.	Ф.И.О. ответственного за безопасную эксплуатацию	Должность	Дата назначения

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

11 СВЕДЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Дата начала обследования	Дата окончания обследования	Вид обслуживания	Исполнитель работ	Дата следующего обслуживания

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

12 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка с начала эксплуатации	Наработка после последнего ремонта	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

13 КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

_____ _____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

_____
предприятие

«_____» _____ 20___ г.

Наработка с начала эксплуатации _____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

_____

Наработка после последнего ремонта _____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

_____

Причина поступления в ремонт _____

_____

_____

Сведения о произведенном ремонте _____
вид ремонта и краткие сведения о ремонте

_____

_____

Сведения о приемо-сдаточных испытаниях _____
вид испытаний

_____
соответствие технических характеристик, полученных при испытаниях изделия после ремонта,

_____
требованиям ремонтной документации

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ РЕМОНТА

_____ _____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

_____ _____ согласно _____
вид ремонта предприятие вид документа

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Ресурс до очередного ремонта _____
параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы _____ лет (года),

в том числе срок хранения _____
условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Руководитель службы качества ООО «ЭнергоТех» _____ _____ личная подпись расшифровка подписи
«_____» _____ 20___ г.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Предприятие-изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности газопоршневой установки ГПУ-250 при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией и при наличии настоящего паспорта. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя изделия или его составных частей не производится, и претензии не принимаются.

В случае возникновения отказов в работе изделия в период действия гарантийных обязательств, предприятие-потребитель в течение 24 часов с момента обнаружения неисправностей направляет предприятию-изготовителю уведомление о вызове представителя для составления двухстороннего акта и принятия мер по устранению неисправности.

В уведомлении сообщается:

- обозначение ГПУ и её заводской номер;
- характер неисправностей и обстоятельства их обнаружения;
- предполагаемый перечень узлов и деталей, необходимых для ремонта;
- наименование предприятия-потребителя, подробный почтовый и железнодорожный адрес получателя.

При получении уведомления, предприятие-изготовитель сообщает о выезде представителя или согласии на составление одностороннего акта. Представитель предприятия-изготовителя обязан явиться не позднее 4-х дневного срока после получения уведомления, не считая времени для проезда.

До получения ответа или прибытия представителя предприятия-изготовителя, ГПУ и её сборочные единицы не подлежат разборке и ремонту.

Рекламация рассматривается только при условии наличия формуляра, заполненного в установленном порядке.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблиц.

Дата	Краткое содержание предъявленной рекламации	Принятые меры

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

16 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗАПИСИ

Газопоршневая установка ГПУ-250 зарегистрирована в

_____
регистрирующий орган

_____

В паспорте пронумеровано _____ страниц, в том числе _____ чертежей.

_____
должность, ФИО регистрирующего лица

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

«_____» _____ 20___ г.

ООО «ЭнергоТех»
ОГРН 1221200003530 ИНН 1200007598 КПП 772601001
115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный,
проезд Электролитный, д. 1Б
+7 (8362) 55-70-80
info@energy-tech.pro

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХ", Место нахождения: 115230, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный, проезд Электролитный, д. 1Б , Адрес места осуществления деятельности: 425200, Россия, Республика Марий Эл , Медведевский район, пгт Медведево, ул.Железнодорожная , д.9а , ОГРН: 1221200003530, Номер телефона: +7 8362557080, Адрес электронной почты: info@energy-tech.pro

В лице: Генеральный директор Ялтаева Ольга Владимировна

заявляет, что Установки газопоршневые Газопоршневые электростанции, модели: ГПУ-50, ГПУ-50К, ГПУ-50Ш, ГПУ-100, ГПУ-100К, ГПУ-100Ш, ГПУ-150, ГПУ-150К, ГПУ-150Ш, ГПУ-180, ГПУ-180К, ГПУ-180Ш , ГПУ-200, ГПУ-200К, ГПУ-200Ш, ГПУ-250, ГПУ-250К, ГПУ-250Ш, ГПУ-300, ГПУ-300К, ГПУ-300Ш, ГПУ-350, ГПУ-350К, ГПУ-350Ш, ГПУ-400, ГПУ-400К, ГПУ-400Ш, ГПУ-450, ГПУ-450К, ГПУ-450Ш, ГПУ-500, ГПУ-500К, ГПУ-500Ш., Установки газопоршневые Газопоршневые электростанции, модели: ГПУ-50, ГПУ-50К, ГПУ-50Ш, ГПУ-100, ГПУ-100К, ГПУ-100Ш, ГПУ-150, ГПУ-150К, ГПУ-150Ш, ГПУ-180, ГПУ-180К, ГПУ-180Ш , ГПУ-200, ГПУ-200К, ГПУ-200Ш, ГПУ-250, ГПУ-250К, ГПУ-250Ш, ГПУ-300, ГПУ-300К, ГПУ-300Ш, ГПУ-350, ГПУ-350К, ГПУ-350Ш, ГПУ-400, ГПУ-400К, ГПУ-400Ш, ГПУ-450, ГПУ-450К, ГПУ-450Ш, ГПУ-500, ГПУ-500К, ГПУ-500Ш., описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХ", Место нахождения: 115230, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нагорный, проезд Электролитный, д. 1Б , Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 425200, Россия, Республика Марий Эл , Медведевский район, пгт Медведево, ул.Железнодорожная , д.9а

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.11.32-001-50372646-2025 «Электростанции газопоршневые. Технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 850220

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола ТП09-102 выдан 11.09.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ТестПрогресс", аттестат аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00012 "; ТП09-101 выдан 11.09.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ТестПрогресс", аттестат аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00012 "; ТП09-100 выдан 11.09.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ТестПрогресс", аттестат аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00012 "; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61000-3-2-2021, "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А на фазу)"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91, "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.007.0-75, "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.09.2030 **включительно**

М.П.

Ялтаева Ольга Владимировна

(подпись) **(Ф. И. О. заявителя)**

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.12269/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2025