

常州砼筑建筑科技有限公司

## 钢筋原材（新）检测报告

委托编号：1922000097

报告编号：GCN201900097

第 1 页 共 1 页

委托部门	---		
委托日期	2019-03-31	报告日期	2019-03-31

样品编号	1922000097	样品名称	热轧带肋钢筋		种类级别	Φ8
强度等级	HRB400E	代表数量	18.808 t	检测日期	2019-03-31至2019-03-31	
生产单位	江苏永钢集团有限公司			备案证号	XK05-001-00074	
工程部位	---			评定依据	GB/T 1499.2-2018	
检测方法	GB/T 28900-2012;GB/T 1499.2-2018;					
参数名称		技术要求		检测值		单项结果
重量偏差/%		±6.0		-3.3		合格
下屈服强度/MPa		≥400		430;465		合格
抗拉强度/MPa		≥540		650;650		合格
最大力总延伸率/%		≥9.0		12.7;12.8		合格
弯曲性能		---		合格;合格		合格
强屈比		≥1.25		1.51;1.40		合格
超屈比		≤1.30		1.08;1.16		合格
检测结论	所检项目合格					

备 注	---
-----	-----

检测机构专用章：

批准/职务：

审核：柳地

检测：

试验报告专用章