

- 1) Dauerbefehl: z. B. 0,I,II = 2 BA / Impulsbefehl: z. B. 0,I,II = 3 BA / Stellbefehl: z. B. Zu-O-Auf = 2 BA / Pulsweitenmod. = 1 BA
2) aktiv oder passiv
3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte von Fremdsystemen für interoperable Funktionen
4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

GA-Funktionsliste VDI 3814 Blatt 1 (alte Fassung)

Gewerk: MSR / Gebaeudeautomation
Anlage: RLT 01 Lueftung Buerotrakt

Ein-/Ausgabefunktionen										Verarbeitungsfunktionen										Managementfunktionen										Bedienfunktionen											
Binäre Ausgabe Schalten/Stellen Analoge Ausgabe Stellen Binäre Eingabe Melden Binäre Eingabe Zählen Analoge Eingabe Messen Binärer Ausgabewert, Schalten Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert Binärer Eingabewert, Zustand Zählwerteingabe Analoger Eingabewert, Messen Grenzwert fest Grenzwert gleitend Betriebsstunden-Erfassung Ereigniszählung Befehlsausführkontrolle Meldungsbearbeitung Anlagensteuerung Motorsteuerung Umschaltung Folgesteuerung Sicherheits-/Frostschutzsteuerung P-Regelung PI-/PID-Regelung Sollwertführung/-kennlinie Stellausgabe stetig Stellausgabe 2-Punkt Stellausgabe Pulsweitenmodulation Begrenzung Sollwert/Stellgröße Parameterumschaltung h.x geführte Strategie Arithmetische Berechnung Ereignisabhängiges Schalten Zeitabhängiges Schalten Gleitendes Ein-/Ausschalten Zyklisches Schalten Nachtkühlbetrieb Raumtemperaturbegrenzung Energierrückgewinnung Netzersatzbetrieb Netz wiederkehrprogramm Höchstlastbegrenzung Tarifabhängiges Schalten Ein-/Ausgabe Objekttyp Komplexer Objekttyp Ereignis-Langzeitspeicherung Historisierung in Datenbank Grafik/Anlagenbild Dynamische Einblendung Ereignis-Anweisungstext Nachricht an externe Stelle																																									
Abschnitt		1					2					3					4					5					6					7					8				
Benennung	Spalte	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Bemerkung				
1	Aussentemperatur					1																																			
2	RLT 01 Zuluftventilator	2		2										1		1				1														1			Dauerbefehl 2 BA				
3	RLT 01 Zulufttemperatur					1							1										1											1							
4	RLT 01 Heizventil			1																														1							
5	RLT 01 Frostschutzthermostat			1																		1														1	Sicherheitskette				
6	RLT 01 Aussenluftklappe	2		1																														1			3-Punkt = 2 x 2-Punkt				
7	RLT 01 Filterueberwachung			1												1																					1				
8	RLT 01 Zeitprogramm																																		1						
Summe Funktionen		4	1	5		2						1		1		1	2		1			1					1						1		5	1	1	1			

Regelschema Lueftungsanlage RLT 01

Prinzipschaltbild - keine Funktionsliste

