

|                                              |    |      |
|----------------------------------------------|----|------|
| Bivalenztemperatur bei kälteren Klim...      | °C | -15  |
| Bivalenztemperatur bei durchschnittliche...  | °C | -10  |
| Bivalenztemperatur bei wärmeren Klima...     | C  | 2    |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Ener...      | %  | 147  |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Ener...      | %  | 142  |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Ener...      | %  | 141  |
| Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich b... |    | 3.68 |
| Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich b... |    | 3.18 |
| Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich b... |    | 3.05 |
| Tj 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei ... |    | 4.08 |
| Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich be... |    | 3.69 |
| Tj = Leistungszahl Teillastbereich bei wä... |    | 3.05 |
| Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich be... |    | 4.44 |
| Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich be... |    | 4.08 |
| Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich be... |    | 3.45 |
| Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich b... |    | 4.75 |
| Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich b... |    | 4,54 |
| Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich b... |    | 4.23 |
| TjBivalenztemperatur Tj = bei kälteren Kl... |    | 3.46 |
| Tj TjBivalenztemperatur = bei durchschn...   |    | 3.05 |
| Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Kl...   |    | 3.05 |
| Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei k...   |    | 3.05 |
| Tj TjBetriebstemperaturgrenzwert = bei ...   |    | 3.05 |
| Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei w...   |    | 3.05 |
| Grenzwert der Betriebstemperatur des H...    | °C | 65   |
| Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff)            | W  | 0    |