

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv)	°C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv)	°C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv)	C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (ns)	% 147
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (ns)	% 142
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (ns)	% 141
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd)	3.68
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)	3.18
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd)	3.05
Tj 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd)	4.08
Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)	3.69
Tj = Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd)	3.05
Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd)	4.44
Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)	4.08
Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd)	3.45
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd)	4.75
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)	4,54
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd)	4.23
TjBivalenztemperatur Tj = bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd)	3.46
Tj TjBivalenztemperatur = bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)	3.05
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd)	3.05
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd)	3.05
Tj TjBetriebstemperaturgrenzwert = bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)	3.05
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd)	3.05
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL)	°C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff)	W 0