

कार्यालय

अग्नि

शमन

अधिकारी

बहराइच।

पत्र संख्या:-एफ0एस0/निरी0/स्कूल/2009

दिनांक जून 30, 2025

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बहराइच।

विषय:- शान्ती यादव इण्टर कालेज, मोहम्मदनगर, बहराइच में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रबन्धक शान्ती यादव इण्टर कालेज, मोहम्मदनगर, बहराइच के प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त विद्यालय का अग्नि शमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. विद्यालय बहराइच कस्बा से झिंगहाघाट के आगे सम्पर्क मार्ग के किनारे स्थित है।
2. विद्यालय तक फायर सर्विस वाहन आसानी से आ-जा सकते हैं।
3. प्रबन्धक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया बहराइच में चालान संख्या: 22/2115 द्वारा ₹0-.../10.00/-/40/-राज्यकीय कोष में जमा कर फायर सर्विस यन्त्रों का परीक्षण करा दिया गया है।
4. भवन की चौड़ददी निम्नलिखित है:-

पूरब	-	परिसर महाविद्यालय
पश्चिम	-	सड़क 20'
उत्तर	-	मु0 हनीफ का खेत
दक्षिण	-	सड़क 20'

जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था

1. विद्यालय में आई0एस0 2190-1992 के अनुसार अग्नि शमन यंत्र स्थापित है।
2. एन0बी0सी0-2005 के अनुसार जो भी व्यवस्था होगी उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
3. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या: 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक: 13.04.2009 का पालन करना अनिवार्य होगा।

अतएव उपरोक्त प्रतिबंधों के आधार पर अग्नि शमन यंत्रों के व्यवस्थापन सम्बन्धी आख्या निर्गत की जाती है।

ज्ञानकी

प्रबन्धक

शान्ती यादव इण्टर कालेज

ग्रा0 मोहम्मदनगर, 40ख0 धितौरा

जिला-बहराइच

अग्नि शमन अधिकारी

बहराइच।

अग्नि शमन अधिकारी

बहराइच

प्रतिलिपि:-

प्रबन्धक शान्ती यादव इण्टर कालेज, मोहम्मदनगर, बहराइच को अनुपालनाय



अग्नि शमन अधिकारी

बहराइच।

अग्नि शमन अधिकारी

बहराइच

