

Informe de Requerimiento Energético

Distrimedical

Integrantes: Ing. Miguel Bernal, Ing. Niurka Beltrán

Fecha: 31/08/2026 Contexto: HIBRIDO-OFF-GRID

Este informe resume cuánta energía consume el proyecto, cuánto cuesta y en qué horas del día se usa más electricidad.

Indicadores principales


Potencia instalada 3770 W (3.77 kW)	Demanda máxima 3470 W (3.47 kW)	Energía diaria 40.80 kWh por día	Energía mensual 1224.0 kWh por mes	Energía anual 14688 kWh por año
--	--	---	---	--

Cuadro de cargas

#	Carga	Cant.	Pot.unit.	Pot.total	Horas/día	Uso
1	Aire Inverter 12000BTU	3	800 W	2400 W	10 h	Diurna
2	Camaras de Seguridad	6	25 W	150 W	24 h	Mixta
3	Nevera	1	50 W	50 W	24 h	Mixta
4	Computadoras	3	200 W	600 W	10 h	Diurna
5	Reflectores	3	100 W	300 W	11 h	Nocturna
6	Luces	25	8 W	200 W	10 h	Diurna
7	televisor	1	70 W	70 W	10 h	Diurna

Perfil horario de demanda (24 horas)

Muestra en qué horas del día se concentra el mayor consumo de energía.



Costos estimados

Calculado con un costo de \$ 890 / kWh por cada kWh consumido.

Costo diario \$ 36.312	Costo mensual \$ 1.089.360	Costo anual \$ 13.072.320
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------