



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
ÖSTERSUND RÅDMANNEN 5	Prästgatan 3	83150	Östersund
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Östersundshem AB	Rådhusgatan 29	83135	Östersund
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Patrik Williamsson	063-6607606	patrik.williamsson@ostersundshem.se	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
		Bostäder	Ant. Lgh
			Ant. lokaler
			19
			1

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
TA1/FA1	1	2024-05-22	G		2027-05-22	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☐ JA☒ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Delar av källare betjänas av eget aggregat av modell Flexit Spirit UNI 4.
Soprum, hissmaskinrum och undercentral betjänas av separata frånluftsfläktar.
Fläktar i aggregat bytt till tryckstyrda EBM PAPST MXAC40RK-2590. 2x2,95kW.
Lgh: 8003 & 8007 har ej besiktigats då tillträde ej medgivits.

Eventuella anmärkningar på fel och brister i ventilationssystemet klassas enligt följande:

Typ 0 Upplysningar.

Typ 1 Anmärkningar som bör åtgärdas innan nästa återkommande besiktning.

Typ 2 Anmärkningar som skall åtgärdas snarast.

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Christoffer Abrahamsson	073-1518266	christoffer.abrahamsson.9@gmail.com	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
Jämtlands Energi & Klimatteknik AB	Frösövägen 70	83244	Frösön
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa	OVK10498	2028-06-21	K
Ort, Datum för underskrift	Namnteckning		
Östersund 2024-05-22			

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
24-0522	TA1/FA1	B1


Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	ÖSTERSUND RÅDMANNEN 5		FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	TA1	T	1985	Fläktrum	562	527	Lägenheter
2	FA1	F	1985	Fläktrum	619	663	Lägenheter
3							
4							
5							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar			Utfall
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Relationsritning källare stämmer inte sedan ombyggnation.			0
1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner					
1.3	<input checked="" type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll					
1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.6	FF hissmaskinrum & undercentral avstängda.			0
1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt					
2	Föreoreningar	3.4	Vred för forcering i lgh 9001 ur funktion			1
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Uteluftskanal					
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel	3.7	Viss obalans mellan flöden, se L1-L8.			1
2.3	<input checked="" type="checkbox"/> Batterier		Flera låsmuttrar är lös, inställningar ändrade, både till- & frånluft.			0
2.4	<input checked="" type="checkbox"/> VVX					
2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel	3.9	Lgh: 8011, don i klk fogat.			1
2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler					
2.7	<input checked="" type="checkbox"/> Don	4.5	Boende beskriver att matos och rökluft sprids mellan lägenheterna. Bör utredas.			1
2.8	<input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter					
2.9	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktrum	4.5	Boende beskriver ojämn temperatur, varmt i vissa lgh och kallt i andra lgh.			0
2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt					
3	Funktioner	1.5	Flöden för källardel som betjänas av egeat aggregat är avräknad från projekterade flöden som anges ovan.			0
3.1	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel					
3.2	<input type="checkbox"/> Batterier					
3.3	<input checked="" type="checkbox"/> VVX					
3.4	<input checked="" type="checkbox"/> Spjäll					
3.5	<input checked="" type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning					
3.6	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar					
3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden					
3.8	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler					
3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don					
3.10	<input checked="" type="checkbox"/> Övrigt					
4	Klimat					
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Temperatur					
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Odör					
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Drag					
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Ljud					
4.5	<input checked="" type="checkbox"/> Brukarsynpunkter					
4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktn	2021-05-10	
	<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktn	2024-05-22	
	<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input checked="" type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt	L1-L8	Nästa besiktn	2027-05-22	
	<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		Ombesiktn		
	<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Intyg		Underskrift		
						

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	L1	
24-0522	TA1/FA1		
Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
ÖSTERSUND RÅDMANNEN 5			
Aggregatbenämning	Ritning	Flödesenhet	Datum
		m³/h <input type="checkbox"/> l/s <input checked="" type="checkbox"/>	2024-05-22

Driftstider	Märkeffekter
	Fläktar: 2 x 2,95kW


L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1	Lgh 8001	Klk					6	7	117		
2		Sovrum	6	7	117						
3		Badrum					10	11	110		
4		Kök					10	10	100		Forcering: 32l/s
5		Vardagsrum	12	11	92						
6		Sovrum	6	7	117						
7											
8	Lgh 8002	Kök					10	10	100		Forcering: 30l/s
9		Vardagsrum	13	12	92						
10		Sovrum	9	8	89						
11		Klk					4	4	100		
12		Badrum					10	13	130		
13											
14	Lgh 8003										Ej tillträde
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Anm.

Mättekniker

Christoffer Abrahamsson

Namnteckning



Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|--|--|
| 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätdon | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer		Systemnummer		L2
24-0522		TA1/FA1		
Byggnadsnamn		Byggnadsnr		Sidnr.
	Ritning	Flödesenhet	m³/h l/s	Datum
			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2024-05-22

Driftstider	Märkeffekter
	Fläktar: 2 x 2,95kW


L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1	Lgh 8004	Badrum					10	12	120		
2		Klk					4	4	100		
3		Kök					10	10	100		Forcering: 36l/s
4		Vardagsrum	12	11	92						
5		Sovrum	8	8	100						
6		Wc/Dusch					10	14	140		
7		Sovrum	6	7	117						
8		Sovrum	6	7	117						
9											
10	Lgh 8005	Sovrum	6	7	117						
11		Vardagsrum	12	10	83						
12		Kök					10	10	100		Forcering: 26l/s
13		Badrum					10	12	120		
14		Sovrum	6	7	117						
15		Klk					6	5	83		
16											
17											
18											
19											
20											

Anm.

Mättekniker

Christoffer Abrahamsson

Namnteckning



FunkiS

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 = A2, Fasta flödesmätdon
3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
4 = A4, Spärgasmätning
5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
6 = B21, Tryckfallsmätning med sond
- 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag
8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer
9 = C1, Mätning av referenstryck
10 = C21, Mätning m stos, direkt metod
11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod
12 = Övrigt

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer		Systemnummer		L3
24-0522		TA1/FA1		
Byggnadsnamn		Byggnadsnr		Sidnr.
	Ritning	Flödesenhet	m³/h <input type="checkbox"/>	l/s <input checked="" type="checkbox"/>
				Datum 2024-05-22

Driftstider	Märkeffekter
	Fläktar: 2 x 2,95kW


L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Anm.
1	Lgh 8006	Klk					6	3	50		
2		Sovrum	6	6	100						
3		Badrum					10	13	130		
4		Kök					10	10	100		Forcering: 26l/s
5		Vardagsrum	12	10	83						
6		Sovrum	6	8	133						
7											
8	Lgh 8007										
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15	Lgh 8008	Klk					4	4	100		
16		Badrum					10	12	120		
17		Sovrum	9	8	89						
18		Vardagsrum	13	11	85						
19		Kök					10	11	110		Forcering: 40l/s
20											

Anm.

Mättekniker

Christoffer Abrahamsson

Namnteckning



FunkiS

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
- 2 = A2, Fasta flödesmätdon
- 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
- 4 = A4, Spårgasmätning
- 5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
- 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond
- 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag
- 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer
- 9 = C1, Mätning av referenstryck
- 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod
- 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod
- 12 = Övrigt

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	L4	
24-0522	TA1/FA1		
Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
ÖSTERSUND RÅDMANNEN 5			
Aggregatbenämning	Ritning	Flödesenhet	Datum
		m³/h <input type="checkbox"/>	l/s <input checked="" type="checkbox"/> 2024-05-22

Driftstider	Märkeffekter
	Fläktar: 2 x 2,95kW


L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1	Lgh 8009	Sovrum	6	9	150						
2		Vardagsrum	12	8	67						
3		Kök					10	9	90		Forcering: 40l/s
4		Badrum					10	10	100		
5											
6	Lgh 8010	Kök					10	10	100		Forcering: 35l/s
7		Vardagsrum	13	12	92						
8		Sovrum	9	11	122						
9		Klk					4	5	125		
10		Badrum					10	11	110		
11											
12	Lgh 8011	Sovrum	6	5	83						
13		Vardagsrum	12	12	100						
14		Kök					10	10	100		Forcering: 30l/s
15		Badrum					10	12	120		
16		Sovrum	6	7	117						
17		Klk					6	1	17		Don fogat
18											
19											
20											

Anm.

Mättekniker

Christoffer Abrahamsson

Namnteckning



FunkiS

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|--|--|
| 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätdon | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer		Systemnummer		L5
24-0522		TA1/FA1		
Byggnadsnamn		Byggnadsnr		Sidnr.
	Ritning	Flödesenhet	m³/h <input type="checkbox"/>	l/s <input checked="" type="checkbox"/>
				Datum 2024-05-22

Driftstider	Märkeffekter
	Fläktar: 2 x 2,95kW


L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1	Lgh 8012	Klk					6	6	100		
2		Sovrum	6	7	117						
3		Badrum					10	12	120		
4		Kök					10	11	110		Forcering: 34l/s
5		Vardagsrum	12	11	92						
6		Sovrum	6	7	117						
7											
8	Lgh 8013	Kök					10	10	100		Forcering: 35l/s
9		Vardagsrum	13	13	100						
10		Sovrum	9	9	100						
11		Klk					4	5	125		
12		Badrum					10	12	120		
13											
14	Lgh 8014	Klk					4	6	150		
15		Badrum					10	13	130		
16		Sovrum	9	9	100						
17		Vardagsrum	13	11	85						
18		Kök					10	10	100		Forcering: 42l/s
19											
20											

Anm.

Mättekniker

Christoffer Abrahamsson

Namnteckning



FunkiS

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|--|--|
| 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätdon | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	L6	
24-0522	TA1/FA1		
Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
ÖSTERSUND RÅDMANNEN 5			
Aggregatbenämning	Ritning	Flödesenhet	Datum
		m³/h <input type="checkbox"/> l/s <input checked="" type="checkbox"/>	2024-05-22

Driftstider	Märkeffekter
	Fläktar: 2 x 2,95kW


L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1	Lgh 8015	Sovrum	6	9	150						
2		Vardagsrum	12	8	67						
3		Kök					10	10	100		Forcering: 40l/s
4		Badrum					10	18	180		
5											
6	Lgh 8016	Kök					10	10	100		Forcering: 40l/s
7		Vardagsrum	13	12	92						
8		Sovrum	9	8	89						
9		Klk					4	4	100		
10		Badrum					10	10	100		
11											
12	Lgh 8017	Sovrum	6	6	100						
13		Vardagsrum	12	10	83						
14		Kök					10	9	90		Forcering: 25l/s
15		Badrum					10	11	110		
16		Sovrum	6	6	100						
17		Klk					6	5	83		
18											
19											
20											

Anm.

Mättekniker

Christoffer Abrahamsson

Namnteckning



FunkiS

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|--|--|
| 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätdon | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer		Systemnummer		L7
24-0522		TA1/FA1		
Byggnadsnamn		Byggnadsnr		Sidnr.
	Ritning	Flödesenhet	m³/h l/s	Datum
			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2024-05-22

Driftstider	Märkeffekter
	Fläktar: 2 x 2,95kW


L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1	Lgh 8018	Sovrum	6	8	133						
2		Vardagsrum	12	11	92						
3		Kök					10	11	110		Forcering: 40l/s
4		Badrum					10	11	110		
5											
6	Lgh 8019	Klk					4	4	100		
7		Wc					10	9	90		
8		Sovrum	7	6	86						
9		Badrum					10	12	120		
10		Sovrum	7	6	86						
11		Sovrum	7	6	86						
12		Vardagsrum	11	14	127						
13		Kök					10	10	100		Forcering: 44l/s
14											
15	Lgh 9001	Wc/Dusch					10	15	150		
16		Disponibelt					5	2	40		
17		Vardagsrum		10							
18		Hall		15				15			
19		Kontor		7							
20		Pentry					15	17	113		

Anm.	Lgh 9001: Vred för forcering ur funktion.

Mättekniker

Christoffer Abrahamsson

Namnteckning



FunkiS

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|--|--|
| 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätton | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	L8	
24-0522	TA1/FA1		
Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
ÖSTERSUND RÅDMANNEN 5			
Aggregatbenämning	Ritning	Flödesenhet	Datum
		m³/h <input type="checkbox"/> l/s <input checked="" type="checkbox"/>	2024-05-22

L1

Driftstider	Märkeffekter
	Fläktar: 2 x 2,95kW

L2


	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1		Trapphus	30	20	67						
2		Hiss					33	40	121		
3		Barvagnsfrd					4	6	150		
4		Undercentral					10	10	100		
5		Elcentral	30	15	50		20	15	75		
6		Frd	36	24	67		32	20	63		
7		Wc/Dusch					0-20	15-26	#####		
8		Korridor	15	10	67						
9		Fastighetsfrd					4	6	150		
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Anm.

Mättekniker

Christoffer Abrahamsson

Namnteckning



FunkiS

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|--|--|
| 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätdon | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
ÖSTERSUND RÅDMANNEN 5		Prästgatan 3	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
TA1/FA1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Christoffer Abrahamsson	2024-05-22	Östersund 2024-05-22	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2027-05-22		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Jämtlands Energi & Klimat AB	K	Kiwa	OVK10498

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Lgh: 8003 & 8007 har ej besiktigats då tillträde ej medgivits.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden