

00 START HAR

Laborationspaket - fredag 9 oktober 2026

Läs denna fil först. Tre stationer, 40 minuter per station. Eleverna börjar vid den station de tilldelats; A, B, C är dokumentordning, inte en skyldighet att starta alla grupper vid A.

| Ordning | Station | Elev | Lärare |

|---|---|---|---|

| 01 A | Elsäkerhet | 01A_ELEV.md | 01A_LARARE.md |

| 02 B | Bilbatteri och likström | 02B_ELEV.md | 02B_LARARE.md |

| 03 C | Trefasmotor, AC, Y/? och felsökning | 03C_ELEV.md | 03C_LARARE.md |

Efter laborationen: 04_HEMUPPGIFT_REGLER.md inför vecka 42. 05_HEMUPPGIFT_FELSOKNING.md är ett separat förslag för vecka 42, inte del av fredagens prov.

Gemensamt: Ingen elev får spänningssätta motor eller elcentral. Ingen resistansmätning innan läraren verifierat frånskiljning och lämplig mätuppställning. Bilens tändning och motor är avstängda. Om verklig utrustning inte stämmer med instruktionen: stoppa och fråga läraren. Dokumentera vad som faktiskt mätts, vad som observerats och vad som endast beräknats.

Bedömningsprincip: Varje station har ett förslag till 20 poäng; säkerhet är ett separat obligatoriskt krav. Dokumenterade teorisvar ersätter inte praktiskt utförd mätning. Behåll tidigare publicerade stationer tills läraren beslutat om ersättning.