

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर

पत्रांक:-प-सीएफओ/ कार्यशीलता/2020

दिनांक 24 मार्च, 2020

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,

आर०एन० इन्टर नेशनल स्कूल,

स्यौहारा रोड धामपुर,

तहसील धामपुर जनपद बिजनौर।

विषय:- आर०एन० इन्टर नेशनल स्कूल स्यौहारा रोड धामपुर तहसील धामपुर जनपद बिजनौर में स्थापित फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके पत्र दिनांक निल के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके इकाई/संस्थान/प्रतिष्ठान में उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या 1120(1)आठ दिनांक 27.12.1982 में दिये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामपुर जनपद बिजनौर के चालान के द्वारा जमा करा दिया गया है। प्राप्ति रसीद के उपरान्त मेरे निरीक्षण/परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	फायर एक्सटिग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/ अकार्यशील
1-	ए०बी०सी फायर एक्सटिग्यूशर	9 के०जी०	02	कार्यशील
2-	सी०ओ०२ फायर एक्सटिग्यूशर	4.5 के०जी०	01	कार्यशील
3-	ए०बी०सी फायर एक्सटिग्यूशर	4 के०जी०	06	कार्यशील
4-	फायर वकैटस स्टेण्ड सहित	9 के०जी०	06	कार्यशील
5-	डी०सी०पी०टाइप फायर एक्सटिग्यूशर	10 के०जी०	02	कार्यशील
6-	फोम टॉली	-	-	-

इस प्रकार आपके इकाई/संस्थान/प्रतिष्ठान में उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी है। उक्त इकाई प्रतिष्ठान में उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित किया जाता है। शेष सुरक्षा व्यवस्थाए मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।

अतः इकाई/संस्थान/प्रतिस्थान को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(संतोष कुमार राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बिजनौर