

Informações Relevantes

ID: 37
Data e Hora: 26/05/2025 - 22:33h
Localidade: UHE FGO
Instalação: UHE FGO
Equipamento: Gerador Diesel
Descrição: GDE UHE FGO indisponível devido a problemas no motor de arranque.
Observação: A equipe informou que o mesmo está em curto.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: rdavid em 26/05/2025 - 22:37h

Falha Fonte externa Serviço Auxiliar CA

ID: 5
Data Início: 26/03/2025 - 05:05h
Data Término: 26/03/2025 - 09:00h
Localidade: SE IGU
Aberto Chamado: SIM
Núm. Protocolo: 429287929
Info. Adicionais: Falta equatorial na SE IGU
Observação: Informado a Gestão
Registro: VÁLIDO
Lançado por: gsantiago em 26/03/2025 - 05:01h
