CENTRO DE OPERAÇÃO
geração de energia

SEQUÊNCIA DE MANOBRAS - SM

Aguardando a Conferência do documento

1. ***SM Nº COG-0004/26***

2. *Período programado para execução do(s) serviço(s):*

2.1. *Programação:*			2.2. *Reprogramação-1:*		
Início:	30/10/2026	14:00 hs	Início:	____/____/_____	___:___ hs
Término:	30/10/2026	16:00 hs	Término:	____/____/_____	___:___ hs
2.3. *Reprogramação-2:*			2.4. *Reprogramação-3:*		
Início:	____/____/_____	___:___ hs	Início:	____/____/_____	___:___ hs
Término:	____/____/_____	___:___ hs	Término:	____/____/_____	___:___ hs

3. *Equipamento(s) a impedir:*

3.1. Local	*3.2. Instalação*	*3.3. Equipamento*	*3.4. Caracterização*	*3.5. Local da Execução do(s) Serviço(s)*	*3.6. Tempo Retorno à Operação*
UHE SJO	LT 69 KV SJO/CLA	PARA-RAIOS DA LT	Com desligamento da LT	UHE SJO	01:00

4. *Motivo:*
PIQUE NA LT

5. *Condições de Segurança:*

5.1. *Chaves abertas e bloqueadas:*
Nenhuma

5.2. *Chaves fechadas e bloqueadas:*
Nenhuma

5.3. *Disjuntores Extraídos:*
Nenhum

5.4. *Outras condições:*

5.4.1. *Com bloqueio por LOTO:*
Nenhuma

5.4.2. *Sem bloqueio por LOTO:*
Nenhuma

6. *Manobras de Liberação:*

Sequência	*Local*	*Ação*
1A	SJO	Desligar o 2552-3
2A	SJO	Abrir a 2589-3
3A	SJO	Abrir a 2589-2
4A	SJO	Bloquear a 2589-2
4B	SJO	Bloquear a 2589-3

7. *Executantes*

7.1. *No local:* | 7.2. *Remotamente:*

8. *Manobras de Normalização:*

Sequência	*Local*	*Ação*
1A	SJO	Desbloquear a 2589-3
1B	SJO	Desbloquear a 2589-2
2A	SJO	Fechar a 2589-2
3A	SJO	Fechar a 2589-3
4A	SJO	Ligar o 2552-3

9. *Executantes*

9.1. *No local:* | 9.2. *Remotamente:*

CENTRO DE OPERAÇÃO
geração de energia

SEQUÊNCIA DE MANOBRAS - SM

Aguardando a Conferência do documento

1. ***SM Nº COG-0004/26***

10. *Observações:*
Pique para testes

11. *Elaborado por:* Nivaldo Maganha *Área:* COG *Data:* 30/10/2026 *Ass:* nmaganha

12. *Conferência:*

Nome:	Área:	Data:	Ass:
Nome:	Área:	Data:	Ass:
Nome:	Área:	Data:	Ass: