

PT. REPOWER ASIA INDONESIA

FORM CECKLIST MEKANIKAL - ELEKTRIKAL

TGL/BLN/THN: 22 / 6 / 2020

NO	PEKERJAAN M & E	STATUS			PERMASALAHAN	TGL PERBAIKAN	KETERANGAN
		B	C	R			
I	AREA LUAR						
1	Panel pompa air	✓			monas on		
2	Lampu pos satpam	✓					
3	Lampu parkir		X				
4	Lampu teras	✓					
5	Outdoor unit AC	✓					
6	Kran	✓					
II	LANTAI SATU						
1	Panel Meter (Volt + Ampere)	✓			TR: 380V S7: 380 R6: 380V		
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓					
4	Stop kontak	✓					220 ✓
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off . 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
III	LANTAI DUA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓					
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
IV	LANTAI TIGA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓					
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off . 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					

V	LANTAI EMPAT						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓					
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			Net off 10.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
VI	LANTAI LIMA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Penggantian Lampu Rusak		
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			Net off 10.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					

KETERANGAN:

- Penggantian Lampu Ruang tidur 16.5
- Penggantian Saringan keanambol Pintu Stes.


B: Baik

C: Ada/Tidak

R: Rusak

Dibuat

Diketahui



(Wiyono)

(

)