

FORM CECKLIST MEKANIKAL - ELEKTRIKAL

TGL/BLN/THN: 21/6/2020

NO	PEKERJAAN M & E	STATUS			PERMASALAHAN	TGL PERBAIKAN	KETERANGAN
		B	C	R			
I	AREA LUAR						
1	Panel pompa air	✓			Manual on		7401
2	Lampu pos satpam	✓					
3	Lampu parkir		✗				
4	Lampu teras	✓					
5	Outdoor unit AC	✓					
6	Kran	✓					
II	LANTAI SATU						
1	Panel Meter (Volt + Ampere)	✓			TR : 380V VT. 380V RS. 380V		
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Lampu mati 3 pcs		
4	Stop kontak	✓					220V
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
III	LANTAI DUA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Lampu mati 4 pcs		
4	Stop kontak	✓					220V
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 18.00		
7	Closet	✓			perbaikan tutup closet		
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
IV	LANTAI TIGA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Lampu mati 3 pcs		
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					

V	LANTAI EMPAT						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Lampu mati 2 pcs		
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					220v
6	Indoor unit AC	✓			Running test		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
VI	LANTAI LIMA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Lampu mati 2 pcs		
4	Stop kontak	✓					220v
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			Running Test.		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					


KETERANGAN:

B: Baik
C: Ada/Tidak
R: Rusak

- Running test AC Lt 5 (6 unit)
- Running test AC Lt 4 (5 unit)
- Perbaiki koneksi line telepon

Dibuat

Diketahui



(Wiyono)

(

)