

FORM CECKLIST MEKANIKAL - ELEKTRIKAL

TGL/BLN/THN: 18 / 06 / 2020

NO	PEKERJAAN M & E	STATUS			PERMASALAHAN	TGL PERBAIKAN	KETERANGAN
		B	C	R			
I	AREA LUAR						
1	Panel pompa air	✓			Manual on		
2	Lampu pos satpam	✓					
3	Lampu parkir		X				
4	Lampu teras	✓					
5	Outdoor unit AC	✓					
6	Kran	✓					
II	LANTAI SATU						
1	Panel Meter (Volt + Ampere)	✓			TR: 380V ST. 380V R: 380V		
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			2 lampu telah diganti 3 pcs		
4	Stop kontak	✓					220
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
III	LANTAI DUA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Penggantian lampu 4 pcs		
4	Stop kontak	✓					220
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off. 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
IV	LANTAI TIGA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Penggantian lampu 4 pcs		
4	Stop kontak	✓					220V
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓			Rendahkan ketinggian & air 126.16		
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					

V	LANTAI EMPAT						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Penggantian Lampu 4 pcs		
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					220 ✓
6	Indoor unit AC	✓			set off 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
VI	LANTAI LIMA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			Penggantian Lampu 3 pcs		
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 18.00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					

KETERANGAN:

- Penggantian semua lampu yg mati di semua lantai.
- Pemasangan Plakat Visi misi di Ruang Lantai 5
- Perbaikan kebocoran wastafel dan dinobolt.


B: Baik

C: Ada/Tidak

R: Rusak

Dibuat

Diketahui



(Wiyono)

(

)