

FORM CECKLIST MEKANIKAL - ELEKTRIKAL

TGL/BLN/THN: 8 / 6 / 2020

| NO | PEKERJAAN M & E | STATUS | | | PERMASALAHAN | TGL PERBAIKAN | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------|--------|---|---|----------------------------|---------------|--------------|
| | | B | C | R | | | |
| I | AREA LUAR | | | | | | |
| 1 | Panel pompa air | ✓ | | | saklar tidak berfungsi | 8-6-2020 | sudah normal |
| 2 | Lampu pos satpam | ✓ | | | | | |
| 3 | Lampu parkir | | ✗ | | | | |
| 4 | Lampu teras | ✓ | | | | | |
| 5 | Outdoor unit AC | ✓ | | | | | |
| 6 | Kran | ✓ | | | | | |
| II | LANTAI SATU | | | | | | |
| 1 | Panel Meter (Volt + Ampere) | ✓ | | | TR: 380V SR: 380V RS: 380V | | |
| 2 | MCB | ✓ | | | | | |
| 3 | Lampu down light | ✓ | | | Lampu mati: 3 pc | | |
| 4 | Stop kontak | ✓ | | | | | 220V |
| 5 | Saklar | ✓ | | | | | |
| 6 | Indoor unit AC | ✓ | | | set off 18.00 | | |
| 7 | Closet | ✓ | | | | | |
| 8 | Wastafel | ✓ | | | | | |
| 9 | Kran | ✓ | | | | | |
| 10 | Plumbing | ✓ | | | | | |
| III | LANTAI DUA | | | | | | |
| 1 | Panel | ✓ | | | | | |
| 2 | MCB | ✓ | | | | | |
| 3 | Lampu down light | ✓ | | | Lampu mati 4 pc | | |
| 4 | Stop kontak | ✓ | | | | | 220V |
| 5 | Saklar | ✓ | | | | | |
| 6 | Indoor unit AC | ✓ | | | | | |
| 7 | Closet | ✓ | | | | | |
| 8 | Wastafel | ✓ | | | | | |
| 9 | Kran | ✓ | | | | | |
| 10 | Plumbing | ✓ | | | | | |
| 11 | Outdoor unit | ✓ | | | | | |
| IV | LANTAI TIGA | | | | | | |
| 1 | Panel | ✓ | | | | | |
| 2 | MCB | ✓ | | | | | |
| 3 | Lampu down light | ✓ | | | Lampu mati 5 pc | | |
| 4 | Stop kontak | ✓ | | | | | 220V |
| 5 | Saklar | ✓ | | | | | |
| 6 | Indoor unit AC | ✓ | | | Running fan | | |
| 7 | Closet | ✓ | | | | | |
| 8 | Wastafel | ✓ | | | | | |
| 9 | Kran | ✓ | | | | | |
| 10 | Plumbing | ✓ | | | | | |
| 11 | Outdoor unit | ✓ | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|---|--|--|-----------------|------|
| V | LANTAI EMPAT | | | | | |
| 1 | Panel | ✓ | | | | |
| 2 | MCB | ✓ | | | | |
| 3 | Lampu down light | ✓ | | | Lampu mati 2pc | |
| 4 | Stop kontak | ✓ | | | | 22.✓ |
| 5 | Saklar | ✓ | | | | |
| 6 | Indoor unit AC | ✓ | | | ser off 18.00 | |
| 7 | Closet | ✓ | | | | |
| 8 | Wastafel | ✓ | | | | |
| 9 | Kran | ✓ | | | | |
| 10 | Plumbing | ✓ | | | | |
| 11 | Outdoor unit | ✓ | | | | |
| VI | LANTAI LIMA | | | | | |
| 1 | Panel | ✓ | | | | |
| 2 | MCB | ✓ | | | | |
| 3 | Lampu down light | ✓ | | | Lampu mati 2pcs | |
| 4 | Stop kontak | ✓ | | | | 22.✓ |
| 5 | Saklar | ✓ | | | | |
| 6 | Indoor unit AC | ✓ | | | | |
| 7 | Closet | ✓ | | | | |
| 8 | Wastafel | ✓ | | | | |
| 9 | Kran | ✓ | | | | |
| 10 | Plumbing | ✓ | | | | |
| 11 | Outdoor unit | ✓ | | | | |


KETERANGAN:

B: Baik
C: Ada/Tidak
R: Rusak

- Running test Ac Lt 3 (2 unit)
- Instalasi komputer Prj dir
- Perbaikan gangguan pamp air.

Dibuat

Diketahui



(Wiyono)

(

)