

FORM CECKLIST MEKANIKAL - ELEKTRIKAL

TGL/BLN/THN: 9 / 7 / 2020

NO	PEKERJAAN M & E	STATUS			PERMASALAHAN	TGL PERBAIKAN	KETERANGAN
		B	C	R			
I	AREA LUAR						
1	Panel pompa air	✓			modul on		
2	Lampu pos satpam	✓					
3	Lampu parkir	✓	X				
4	Lampu teras	✓					
5	Outdoor unit AC	✓					
6	Kran	✓					
II	LANTAI SATU						
1	Panel Meter (Volt + Ampere)	✓			TR: 380V ST: 380V RS: 380V		
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓					
4	Stop kontak	✓					220V
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 10.00		
7	Closet	✓			Perbaikan flasher		
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
III	LANTAI DUA						
1	Panel						
2	MCB						
3	Lampu down light						
4	Stop kontak						220V
5	Saklar						
6	Indoor unit AC				set off 10.00		
7	Closet				Perbaikan flasher		
8	Wastafel						
9	Kran						
10	Plumbing						
11	Outdoor unit						
IV	LANTAI TIGA						
1	Panel						
2	MCB						
3	Lampu down light						
4	Stop kontak						220V
5	Saklar						
6	Indoor unit AC				set off 18.00		
7	Closet						
8	Wastafel						
9	Kran						
10	Plumbing						
11	Outdoor unit						

V	LANTAI EMPAT						
1	Panel						
2	MCB						
3	Lampu down light						
4	Stop kontak						220V
5	Saklar						
6	Indoor unit AC				set off 18.00		
7	Closet						
8	Wastafel						
9	Kran						
10	Plumbing						
11	Outdoor unit						
VI	LANTAI LIMA						
1	Panel						
2	MCB						
3	Lampu down light						
4	Stop kontak						220V
5	Saklar						
6	Indoor unit AC				set off 18.00		
7	Closet						
8	Wastafel						
9	Kran						
10	Plumbing						
11	Outdoor unit						

KETERANGAN:

B: Baik

C: Ada/Tidak

R: Rusak

- Perbaikan Line telepon CO,
- Perbaikan instalasi telepon extension 201
- Perbaikan flasher prkf Lt 2.

Dibuat

Diketahui



(Wiyono)

(

)