

PT. REPOWER ASIA INDONESIA

FORM CECKLIST MEKANIKAL - ELEKTRIKAL

TGL/BLN/THN: 25 / 6 / 2020

NO	PEKERJAAN M & E	STATUS			PERMASALAHAN	TGL PERBAIKAN	KETERANGAN
		B	C	R			
I	AREA LUAR						
1	Panel pompa air	✓			Kontrol ON		
2	Lampu pos satpam	✓					
3	Lampu parkir		✗				
4	Lampu teras	✓					
5	Outdoor unit AC	✓					
6	Kran	✓					
II	LANTAI SATU						
1	Panel Meter (Volt + Ampere)	✓			TR: 380V ST: 380V RS: 382V		
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓					
4	Stop kontak	✓					220V
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			se off 18-00		
7	Closet	✓			Reboition flasher		
8	Wastafel	✓					..
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
III	LANTAI DUA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓					
4	Stop kontak	✓					220V
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			se off 18-00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
IV	LANTAI TIGA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓					
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			se off 18-00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					

V	LANTAI EMPAT						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓					
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 18-00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					
VI	LANTAI LIMA						
1	Panel	✓					
2	MCB	✓					
3	Lampu down light	✓			penambahan Lampu & Araketur		
4	Stop kontak	✓					
5	Saklar	✓					
6	Indoor unit AC	✓			set off 18-00		
7	Closet	✓					
8	Wastafel	✓					
9	Kran	✓					
10	Plumbing	✓					
11	Outdoor unit	✓					


KETERANGAN:

- Penambahan Lampu Ruang Direktur Lt 5
- Penrosing an Ambalan Ruang Direktur

B: Baik
C: Ada/Tidak
R: Rusak

Dibuat

Diketahui



(Wiyono)

()